



UWAGI:

- POŁĄCZENIE POMIĘDZY SZAFĄ LPD-3, A SERWEROWNIĄ NALEŻY WYKONAĆ:
a) 1x ŚWIATŁOWÓD JEDNOMODOWY 9/125 OS2 8-VŁÓKIEN O KLASIE B2ca-s1b, d1, a1.
b) 2x PRZEWÓD TELEINFORMATYCZNY S/FTP KAT. 6 O KLASIE B2ca-s1b, d1, a1.
- SZAFĘ WYKONAĆ JAKO SZAFĘ NAŚCIENNĄ 19" 15U ZAMYKANĄ NA KLUCZ
- NALEŻY PRZEWIDZIEĆ MIEJSCE NA SWITCHE W SZAFIE LPD.
- OKABŁOWANIE GNIAZD WYKONAĆ PRZEWODEM TELEINFORMATYCZNYM S/FTP KATEGORIA 6 O KLASIE B2ca-s1b, d1, a1.
- SZAFĘ LPD WYPOSAŻYĆ W:
 - PRZELĄCZNICA DO KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH Z ADAPTERAMI DUPLEX LC - 1szt.
 - PANEL PORZĄDKUJĄCY - 4szt.
 - PATCH PANEL 24x RJ45 KAT 6 FTP - 3szt.
 - PATCH PANEL 24x GNIAZDA TYPU F - 1szt.
 - REJESTRATOR 16 KANAŁOWY Z DYSKIEM TWARDYM - 1szt.
 - LISTWĘ ZASILAJĄCĄ 6x230V Z FILTREM PRZEPIĘCIOWYM - 1szt.
 - WENTYLATOR WPÓŁPRACUJĄCY Z TERMOSTATEM- 1komplet
- SZAFĘ LPD NALEŻY UZIEMIĆ.

AK PROJEKT S.C. UL. RUTKOWSKIEGO 10 64-400 MIĘDZYZHÓD TEL. 692-451-883			
INWESTOR:	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIĘDZYZHODZIE UL. SZPITALNA 10, 64-400 MIĘDZYZHÓD		
TEMAT:	WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH W RAMACH ZADANIA: MODERNIZACJA I DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ WRAZ Z NIEZBĘDNYM WYPOSAŻENIEM NA POTRZEBY ZAKŁADU OPIEKUNICZO-LECZNICZEGO W SEGMENTE D SZPITALA SP ZOZ MIĘDZYZHÓD, DZ. NR EWID. 956/2, UL. SZPITALNA 10, OBR. MIĘDZYZHÓD		
RYSUJEK:	WIDOK SZAFY LPD-3		
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA		
	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA, SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	MGR INŻ. MAREK PIETRZAK	WKP/0285/P00E/06	
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ. RYSZARD STASIAK	WKP/0103/PW0E/03	
OPRACOWAŁ:	MGR INŻ. KRZYSZTOF PIECHOWIAK		
11.2023	SKALA:	1:100	NUMER RYSUNKU: E-9