

## Bilans powietrza wentylacyjnego

Zestawienie pomieszczeń										
Nr	Nazwa pomieszczenia	Zład nawiewny	Ilość powietrza – nawiew	Zład wywiewny	Ilość powietrza - wywiew	Powierzchnia	Wysokość pomieszczenia	Kubatura	Krotność wymian – nawiew	Krotność wymian – wywiew
1	Łazienka damska			2	100	12,72	2,9	36,89	0,0	2,7
2	Rehabilitacja	1	150	1	150	16,55	2,9	48,00	3,1	3,1
3	Pom. Socjalne	1	120	1		12,90	2,9	37,41	3,2	0,0
4	Łazienka			2	120	4,18	2,9	12,12	0,0	9,9
5	Pokój pielęgniarek	1	100	1	100	12,40	2,9	35,96	2,8	2,8
6	Gabinet diagnostyczno-zabiegowy	1	240	1	240	16,44	2,9	47,68	5,0	5,0
7	Brudownik			3	50	3,98	2,9	11,54	0,0	4,3
8	Sekretariat	1	100	1	100	12,79	2,9	37,09	2,7	2,7
9	Terapia zajęciowa	1	180	1	180	14,45	2,9	41,91	4,3	4,3
10	Magazyn czysty			1	50	2,47	2,9	7,16	0,0	7,0
11	Gabinet psychoterapii	1	120	1	120	13,90	2,9	40,31	3,0	3,0
12	Komunikacja	1	840	1		93,57	2,9	271,35	3,1	0,0
13	Łazienka męska			2	100	15,41	2,9	44,69	0,0	2,2
14	Sala chorych	1	250	1	270	31,19	2,9	90,45	2,8	3,0
15	Sala dziennego pobytu	1	120	1	120	13,90	2,9	40,31	3,0	3,0
16	Sala chorych	1	250	1	270	30,69	2,9	89,00	2,8	3,0
17	Sala chorych	1	130	1	150	15,60	2,9	45,24	2,9	3,3
18	Sala chorych	1	140	1	160	17,03	2,9	49,39	2,8	3,2
19	Sala chorych	1	140	1	160	16,70	2,9	48,43	2,9	3,3
20	Sala chorych	1	180	1	200	22,14	2,9	64,21	2,8	3,1
21	Sala chorych	1	180	1	200	21,82	2,9	63,28	2,8	3,2
22	Pom. Porządkowe			3	50	5,01	2,9	14,53	0,0	3,4
23	Kuchnia	1	190	1	210	10,25	2,9	29,73	6,4	7,1
24	Pokój lekarza	1	120	1	120	15,82	2,9	45,88	2,6	2,6
25	WC ogólnodostępne	1	50	2	50	3,55	2,9	10,30	4,9	4,9