

Sława, dnia 1 grudnia 2023 r.

## WYJAŚNIENIE 2

**Dotyczy: postępowania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 002203F i 102902F w zakresie budowy chodnika – ul. Powstańców Śl. i Długa w Sławie”, znak sprawy: TIA.271.54.2023**

Działając w trybie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), Zamawiająca udziela odpowiedzi na zadane pytanie Wykonawcy:

### Pytanie 1

W nawiązaniu do dokumentacji technicznej zamówienia, w przekroju normalnym A-A, na odcinku gdzie występuje murek oporowy z bloczków, widnieje opis barierki wysokości 115 cm. Proszę aby Zamawiający doprecyzował czy należy przewidzieć barierkę, jak tak to na jakim odcinku.

### Odpowiedź 1

Tak, na odcinku gdzie występuje murek oporowy należy przewidzieć barierkę o wysokości 115 cm. Z uwagi na fakt, że Zamawiająca realizuje przedmiotową inwestycję na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę i nie posiada projektu technicznego w celu określenia dokładnej długości barierek zaleca się dokonanie wizji w terenie. Szacowana długość barierek wynosi 47 m.

Zmiana powyższa obliguje Zamawiającą do **przedłużenia termin składania i otwarcia ofert oraz terminu związania**, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 i 15 SWZ, a mianowicie:

**w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:**

Termin składania ofert: **05.12.2023 r., godz. 10:00.**

**w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:**

Termin składania ofert: **07.12.2023 r., godz. 10:00.**

**w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:**

Termin otwarcia ofert: **05.12.2023 r., godz. 10:15.**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ **po zmianie jest:**

Termin otwarcia ofert: **07.12.2023 r., godz. 10:15.**

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ **przed zmianą jest:**

Wykonawca jest związany ofertą do **02.01.2024 r.**

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ **po zmianie jest:**

Wykonawca jest związany ofertą do **04.01.2024 r.**

Z up. Burmistrza  
*/-/ Marek Wróbel*  
Kierownik Referatu  
Techniczno-Inwestycyjnego i Architektury