



Dozoruje ODT: 24

DT-1/41 WER:MR_BI_SIGMA_PROT_UD023 z dnia 2022-03-25 00:00:00 24P00030925477



URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
Jednostka inspekcyjna akredytowana przez PCA, NR AK 001
Protokół z wykonania czynności dozoru technicznego

Data badania:
09.09.2022

Oddział terenowy w Szczecinie

Eksploatujący: **8124531**
UNIwersytet Szczeciński
ALEJA PAPIEŻA JANA PAWŁA II 22A
70-453 SZCZECIN

Urządzenie: **DŹWIG**
Typ: **OSOBOWY**
Wytwórca: **PUHP PILAWA**
Numer ewidencyjny: **N3124002670**
Numer fabryczny: **P09E0965**
Rok budowy: 2009
Udźwig: 1000 kg
Ilość przystanków: 14

Miejsce wykonania badania:
SZCZECIN O. AUGUSTYNA KORDECKIEGO 15

Dokumenty odniesienia:

Ustawa z 21.12.2000 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1514); rozp. Min. Przedsiębiorczości i Technologii z dn. 30.10.2018 r. w sprawie warunków technicznych DT w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji UTB

Wykonano badanie:

badanie okresowe

Wynik badania: pozytywny

Uwagi, zalecenia, niezgodności:

- Badanie wykonano przed wyznaczonym terminem na pisemny wniosek eksploatującego.
- Do badania przedłożono dokumentację dotyczącą stopnia wykorzystania ресурсu urządzenia.
 - **Wzmoc kontrolę stanu technicznego koła ciernego – stwierdzono zapadnięcie jednego rowka koła.**
 - **Wyniki kontroli odnotowywać w dzienniku konserwacji.**

Treść zalecenia omówiono z przedstawicielem eksploatującego i konserwatorem.

Termin następnego badania: wrzesień 2023

Wioletta Jaskot
Osoba upoważniona przez Eksploatującego

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
INSPEKTOR

GRZEGORZ ŚLUSARCZYK
DT 2426

Domu Studentów nr 3 "Kordecki"
Urząd Dozoru Technicznego
ul. Kordeckiego 15
71-005 Szczecin
tel. 91 48 75 225
www.winda.pl

Szczecin, 26.09.2022r

PROTOKÓŁ Z PRZEGLĄDU OKRESOWEGO WINDY

W dniu 09.09.2022 Urząd Dozoru Technicznego przeprowadził okresowe badanie dźwigu osobowego o numerze inwentarzowym N3124002670 w budynku akademika przy ul. Kordeckiego 15 w Szczecinie.

Stwierdzono uszkodzenie koła ciernego oraz lin nośnych w dźwigu.

Warunkowo dźwig został dopuszczony do użytkowania, pod warunkiem naprawy w najbliższym czasie.

W budynku trwa remont i mieszkają studenci. Jest to budynek 12 piętrowy, stad wyłączenie jednej windy bardzo utrudniłoby funkcjonowanie.

KIEROWNIK
Domu Studentów nr 3 "Kordecki"
Urząd Dozoru Technicznego
ul. Kordeckiego 15
71-005 Szczecin
Yashot
mgr inż. Michał Anusik

[Signature]

 **NAM-LIFT** Sp. z o.o.
ul. Młodych 100 B, 71-216 Szczecin
tel. 91 48 75 225 www.winda.pl
NIP: 525-201-235 TIN: 525-201-235-11

Elementy ruszarki uzwojenia osiowego w domu studenta nr 3 przy ul. Kordeckiego

Dom Studenta Nr 3 "Kordecki"
Uniwersytetu Szczecińskiego
71-066 Szczecin, ul. Kordeckiego 15
tel. 91 444-38-67 Kier./Z-ca
tel. 91 444-38-67 fax



