



Nr postępowania: ZP.271.19.2022.TB

Strzyżów, 20.07.2022 r

Zamawiający
Gmina Strzyżów
ul. Przecławczyka 5
38-100 Strzyżów
e-mail: gmina@strzyzow.pl

Dotyczy: „**Budowa łącznika pomiędzy drogą wojewódzką 988 a drogą gminną ul. Chrapkiewiczza wraz z budową/przebudową infrastruktury towarzyszącej (budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej, przebudową kabli energetycznych nN)**”

Odpowiedzi na pytania do przedmiotowego zadania

Pytanie:

1. Zgodnie z projektem należy wykonać 7 szt. studni rewizyjnych natomiast według przedmiaru jedynie 2 szt. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem branżowym - do wykonania jest dwie studnie rewizyjne i około 15mb kanalizacji sanitarnej jako przykanaliki.

Pytanie:

2. Zgodnie z projektem należy rozebrać istniejący kanał kanalizacji sanitarnej o długości ok 150 m, który nie jest ujęty w przedmiarze robót. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Istniejąca kanalizacja sanitarna pozostaje bez zmian, jedynie wykonywane są dwa przykanaliki zgodnie z projektem branży sanitarnej.

Pytanie:

3. Zgodnie z projektem należy wykonać kanał kanalizacji sanitarnej ks200 o długości ok 150 m natomiast według przedmiaru jedynie 14,93 m. Niedośczone ilości dotyczą również robót ziemnych. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i informację co jest w zakresie robót.

Odpowiedź:

W zakresie budowy drogi jest wykonanie dwóch przykanalików kanalizacji sanitarnej o łącznej długości około 15m i dwie studnie rewizyjne zlokalizowane w zjazdach.