

Bydgoskie Centrum Sportu

ul. Gdańska 163

85-674 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 02.08.2024 r.

Nr postępowania: BCS-7/RB/2024

Oznaczenie postępowania: „**Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie sufitu i lamp oświetleniowych w krytej hali lekkoatletycznej na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy**” - BCS-7/RB/2024

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej upup - tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przedstawia zadane pytanie i udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

Uprzejmie proszę o informację w jakiej technologii jest wykonany obecnie sufit ?

Odpowiedź

Sufit podwieszany kasetonowy.

Pytanie 2

Uprzejmie proszę o informacje czy Zamawiający stawia jakieś konkretne wymagania lub technologie w zakresie zabezpieczenia nawierzchni hali ?

Odpowiedź

Nawierzchnię należy zabezpieczyć zgodnie z projektem. Dopuszcza się jednak stosowanie zabezpieczenia nie na całości bieżni, min. zabezpieczenie 500 m².

Pytanie 3

Uprzejmie proszę o uszczegółowienie w jaki sposób należy montować konstrukcję nośną sufitów podwieszanych do stropu hali. Pytam, ponieważ nie ma takich informacji w projekcie.

Odpowiedź

Należy wykorzystać aktualną konstrukcję sufitu (drewniana).

Pytanie 4

W dokumentacji projektowej jest zapis : Oprawy należy zamontować na wysokości 5m od posadzki, licując z montowanym sufitem podwieszanym (w ramce sufitu). Sufit rastrowy nie pozwala na zamontowanie opraw oświetleniowej licując ją z sufitem podwieszanym. Proszę o poprawę tego zapisu i uszczegółowienie sposobu montażu z uwzględnienie specyfiki sufitu rastrowego.

Odpowiedź

Dopuszcza się zamontowanie opraw nielicujących z sufitem podwieszanym.

Pytanie 5

Uprzejmie proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie sufitu kasetonowego, aby umożliwić montaż opraw oświetleniowych w pojedynczej kasecie (zlicowanej z sufitem podwieszanym)?

Odpowiedź

Nie dopuszcza się zastosowanie sufitu kasetonowego.

Pytanie 6

Uprzejmie proszę o zmianę terminu realizacji z daty 30.09.2024 r. na 60 dni od podpisania umowy. Wykonawca nie ma wpływu na długości trwania postępowania przetargowego, co przy niekorzystnej sytuacji może znacznie skrócić czas umowy na wykonanie prac. Wnioskuje o zmianę terminu realizacji zamówienia na 60 dni od dnia podpisania umowy.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że termin wykonania umowy ulega zmianie tj. termin wykonania umowy 60 dni od daty zawarcia umowy.

Pytanie 7

Dzień dobry. Proszę o sprecyzowanie z jakiej blachy konkretnie mają być wykonane zabudowy rur czy ma to być blacha płaska czy jakaś perforowana, w jaki sposób ma być łączona ze sobą? Czy na narożniku tych zabudów ma być montowany jakiś kątownik?

Odpowiedź

Należy zastosować blachę płaską, lakierowaną w kolorze grafitowym lub stalowym, w narożnikach zabudów zastosować kątowniki. Blachy łączyć z sobą poprzez nitowanie.

Pytanie 8

W związku z tym, że gęstość oczek i wysokość profilu ma bardzo duży wpływ na całkowitą cenę oferty uprzejmie proszę o informację czy Zamawiający dopuści zastosowanie sufitu rastrowego o oczkach 200x200mm i wysokości profilu 22mm.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zastosowanie sufitu rastrowego o oczkach 200x200mm i wysokości profilu 22mm.

Pytanie 9

W związku z bardzo krótkim terminem realizacji zamówienia uprzejmie proszę o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie nowego sufitu podwieszanego w całości hali poniżej rurociągów. (bez wykonywania maskownicy rurociągów)? W efekcie sufit w całym pomieszczeniu będzie na jednym poziomie (poniżej rurociągów) a to z kolei znacznie przyspieszy prace i będzie miało większe walory estetyczne.

Odpowiedź

Wyrażamy zgodę na odstąpienie od zabudowy rurociągów blachą i obniżenie sufitu podwieszanego do wysokości rurociągów w taki sposób, aby rurociąg pozostał pod sufitem.

Pytanie 10

Uprzejmie proszę o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na montowanie konstrukcji sufitu podwieszanego również do belek drewnianych?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na montowanie konstrukcji sufitu podwieszanego również do belek drewnianych.

Pytanie 11

Uprzejmie proszę o informację czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w postaci kart technicznych opraw oświetleniowych oraz elementów nowego sufitu takich jak konstrukcji, paneli sufitowych, kotw, wieszaków?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga dostarczenie kart i atestów po zakończeniu robót.

Zamawiający informuje, że zmianie ulegają zapisy SWZ, które otrzymują brzmienie:

„XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **07.09.2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego jw., Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

oraz

1) pkt. XIII.1. swz, który przyjmuje brzmienie:

„XIII.1 **Składanie ofert:** Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem strony <https://platformazakupowa.pl/>, w zakładce dedykowanej postępowaniu, do dnia **09.08.2024 r. do godz. 10:00.**

2) pkt. XIV.1. swz, który przyjmuje brzmienie:

„XIV.1 **Otwarcie ofert złożonych na Platformie nastąpi w dniu 09.08.2024 r. o godz. 10.30.** Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku “Odszyfruj oferty”.

Załącznik:

1) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 02.08.2024 r.

Sekretarz komisji przetargowej

Witold Szady