



UKŁAD SIECIOWY ODBIORCY TN-C
SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEN
UKŁAD SAMOCZYNNEGO WYŁĄCZANIA
ZASILANIA ZGODNY Z PN-HD 60364-4-41

LEGENDA:		
	ZKP	Istniejąca szafka ZKP ENEA
	SO	Szafka oświetlenia
	B	1x oprawa TIARA LED M PRO 6900 lm, 740, RMW IP66 II kl. DALI IK09, SP10kV 52W słup stalowy rurowy ocynkowany CN9/3/60/W do wkopu (słup nr U5-1/6) wysięgnik W20/0,2/1/1-60/10
	D	oprawa TIARA LED M PRO 5700 lm, 740, RMW IP66 II kl. DALI IK09, SP10kV 41W słup stalowy rurowy ocynkowany CN9/3/60/W do wkopu (słup I/1, I/3, I/4, I/2/1-I/2/3) wysięgnik W20/0,2/1/1-60/10
	D	2xoprawa TIARA LED M PRO 5700 lm, 740, RMW IP66 II kl. DALI IK09, SP10kV 41W słup stalowy rurowy ocynkowany CN9/3/60/W do wkopu (słup I/2) wysięgnik W20/0,2/1/1-60/10
		rura osłonowa AROT DVK50
	-	Linia kablowa YAKY 4x35 długości l=322/388mb

Jednostka projektowa: IE PROJEKT Tadeusz Jędrzejak 63-000 Brodowo, ul. Białostocka 1A		Inwestor: Tadeusz Jędrzejak ul. Białostocka 1A 63-000 Brodowo	
Stadium: Projekt budowlany	Temat: PROJEKT SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ OŚWIEPLENIA DROGOWEGO W BORÓWKU ul. Zacisze, ul. Źródłana gmina Kórnik dz. nr ew. 105,108,107/3,543		014 listopad 2021
Skala: 1 : 500	Nazwa rysunku: PLAN ZAGOSPODAROWANIA - SIECI ELEKTROENERGETYCZNE OŚWIEPLENIA DROGOWEGO		Nr rys. E-01
Projektant: { Tadeusz Jędrzejak }	Branża: Elektryczna	Nr Uprawnień: WKP/0187/POOE/11	Podpis: { Tadeusz Jędrzejak }
Sprawdził: { Tadeusz Jędrzejak }	Elektryczna	WKP/0193/POOE/13	