UKŁAD SIECIOWY ODBIORCY TN-C
SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ
UKŁAD SAMOCZYNNEGO WYŁĄCZANIA
ZASILANIA ZGODNY z PN-HD 60364-4-41

LEGENDA:		
ZKP	ZKP	Istniejąca szafka ZKP ENEA
SO	SO	Szafka oświetlenia
B	B	1x oprawa TIARA LED M PRO 6900 lm, 740, RM18 IP66 II kl. DALI IK09, SP10kV 52W słup stalowy rurowy ocynkowany CN9/3/60/W do wkopu (słup nr I/5-I/6) wysięgnik W20/0,2/1/1-60/10
D	D	oprawa TIARA LED M PRO 5700 lm, 740, RMW IP66 II kl. DALI IK09, SP10kV 41W słup stalowy rurowy ocynkowany CN9/3/60/W do wkopu (słup I/1, I/3, I/4, I/2/1-I/2/3) wysięgnik W20/0,2/1/1-60/10
D	D	2xoprawa TIARA LED M PRO 5700 lm, 740, RMW IP66 II kl. DALI IK09, SP10kV 41W słup stalowy rurowy ocynkowany CN9/3/60/W do wkopu (słup I/2) wysięgnik W20/0,2/1/1-60/10
		rura osłonowa AROT DVK50
	-	Linia kablowa YAKY 4x35 długości l=322/388mb

Za zgodność z oryginałem

Jednostka projektowa: IE PROJEKT Michał Szafrański 63-000 Brodowo, ul. Słoneczna 25	*Inwestor:* Miasto i Gmina Kórnik Plac Niepodległości 1 63-035 Kórnik
Stadium: Projekt budowlany	*Temat:* PROJEKT SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ OŚWIETLENIA DROGOWEGO w BORÓWCU ul. Zacisze, ul. Źródlana gmina Kórnik dz. nr ew. 105,108,107/3,543
	014 listopad 2021
Skala: 1 : 500	*Nazwa rysunku:* PLAN ZAGOSPODAROWANIA - SIECI ELEKTROENERGETYCZNE OŚWIETLENIA DROGOWEGO
	Nr rys. E-01

Projektant:	*Branża:*	*Nr Uprawnień:*	*Podpis:*
mgr inż. Michał Szafrański	Elektryczna	WKP/0187/POOE/11	
Sprawdził:			
mgr inż. Paweł Szafrański	Elektryczna	WKP/0193/POOE/13	