

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ (2)

w przetargu nieograniczonym na:

REALIZACJĘ 7 PODWÓREK INTEGRACYJNYCH NA OBSZARZE REWITALIZOWANYM W LĘBORKU

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu:

1A. PYTANIE:

„Na podwórku przy ul. Stryjewskiego 49 i Bohaterów Westerplatte 5; ul. Malczewskiego 22-24, ul. Kossaka 87; ul. Kossaka 100 zaprojektowano zestaw zabawowy.

Po rozpoznaniu wśród firm produkujących place zabaw, producenci stwierdzili, że zaprojektowany zestaw zabawowy jest niezgodny z obowiązującymi normami. Tak przedstawiony zestaw zabawowy może być montowany na prywatnej posesji a nie w miejscu publicznym. Na taki zestaw producent nie da certyfikatów ani deklaracji zgodności. Zarzucono m.in. że nie można montować huśtawek przy wspinaczkach, huśtawki nie mogą być na sznurach, tylko na łańcuchach odpowiedniej grubości, siedzisko kubelkowe musi być zabezpieczone z przodu, tak aby dziecko nie wypadło, dach powinien być wykonany ze sklejki lub odpowiedniego tworzywa, domek nie powinien mieć drzwi, gdyż grozi to tym, że dziecko może sobie przykleszczyć ręce.

Proszę o dostosowanie projektu zestawu zabawowego zgodnie z obowiązującymi normami dla zestawów zabawowych montowanych w miejscach publicznych. A jeżeli zaproponowany zestaw w projekcie jest prawidłowy, proszę o podanie norm na poszczególne elementy.”

1B. ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyłączył montaż zestawów zabawowych z zakresu zamówienia, dokonując stosownej zmiany SIWZ.

2A. PYTANIE:


„W projektach jest kostka betonowa o gr. 6 cm i 8 cm i tylko rysunek poglądowy.

Jakie wymiary ma mieć kostka, należy to sprecyzować. Czy to ma być kostka fazowana czy niefazowana?”

2B. ODPOWIEDŹ:

Dla kostki betonowej należy przyjąć następujące założenia:

- na ciągach jezdnych należy zastosować kostkę betonową szara fazowaną, grubości 8 cm, o wymiarach 10 cm x 20 cm;
- na ciągach pieszych należy zastosować kostkę betonową czerwoną fazowaną, grubości 6 cm, o wymiarach 10 cm x 20 cm.


BURMISTRZ MIASTA
Witold Naryślak