

PERN S.A.

ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock

e-mail: pern@pern.pl

tel: +48 (24) 266 23 00

fax: +48 (24) 266 22 03

www.pern.pl

PERN

Płock, dnia 28 listopada 2018 r.

HZR-231-56/18

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

dotyczącego postępowania którego przedmiotem jest wykonywanie w latach 2018-2022 prac bieżących i awaryjnych branży elektroenergetycznej w odniesieniu do maszyn elektrycznych SN oraz sieci kablowych SN i nN zabudowanych w obiektach PERN S.A.

W związku z pytaniem dotyczącym prowadzonego Postępowania przedstawiamy poruszone zagadnienie oraz odpowiedzi Zamawiającego.

Pytanie:

Jaki zakres badania oleju jest wymagany przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zakres badań oleju pobranego z Transformatorów SN wykonywanych w ramach planowanej umowy powinien uwzględniać wymagania Ramowej Instrukcji Eksploatacji Transformatorów 2012 dla Transformatorów Grupy III (do 2,5 MVA). Wykaz wymagań :

- Wygląd zewnętrzny oleju
- Zawartość wody metodą K.Fischera
- Napięcie przebicia
- Rezystywność w temperaturze 50°C
- Współczynnik stratności dielektrycznej w temperaturze 50°C
- Temperatura zapłonu

Powyzsze wyjaśnienia są wiążące.

Przewodnicząca Komisji

Agnieszka Janiszewska

Zarząd Spółki:

Igor Wasilewski
Prezes Zarządu

Rafał Miland
Wiceprezes Zarządu

Stawomir Stachowicz
Wiceprezes Zarządu

Mateusz Wadejko
Wiceprezes Zarządu

Tadeusz Zmierzynski
Wiceprezes Zarządu

