

Dot. przetargu w trybie nieograniczonym na „DOSTAWY ARTYKUŁÓW ELEKTRYCZNYCH – 10 zadań” (sprawa 140/2024)

Działając zgodnie z pkt 5 Działu V SWZ Zamawiający, Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na zapytania Wykonawcy udziela odpowiedzi.

Pytanie 1

„Zadania nr 8, pozycja 11.

Przewód OPDżo 1x35 mm² 750V. Taki przewód nie występuje. Czy Zamawiającemu chodziło o LGYżo 35mm²?”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że w pozycji 11 zadania 8 wymagany przewód to OPD(żo) 1 x 35 mm² 750 (oznaczenie wg dyrektywy LVD 73/23 EEC UE to H07RN-F)

Zamawiający wprowadza modyfikację załącznika 8a do SWZ. W pozycji 11, w kolumnie 2 „Nazwa materiału” zmienia się treść „Przewód OPDżo 1x35 mm² 750V” na „Przewód to OPD(żo) 1 x 35 mm² 750 (oznaczenie wg dyrektywy LVD 73/23 EEC UE to H07RN-F)”.

W załączeniu załącznik 8a do SWZ po modyfikacji z dnia 13.12.2024r..

Pytanie 2

„Zadanie nr 3 pkt 1 Czy dopuszczalna jest zmiana barwy światła na neutralną oraz kąt rozsyłu na 90 st. ?

Czy wymagany jest przełącznik mocy?

Proszę o sprecyzowanie kiedy jest planowany pierwszy montaż opraw pkt1?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że w zadaniu 3 pozycja 1:

- 1) nie dopuszczają zmiany barwy światła na neutralną oraz kąta świecenia na 90 stopni.
- 2) wymagany jest przełącznik mocy
- 3) pierwsza dostawa opraw ma nastąpić w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

Pytanie 3

„Dot. zadania III poz. 2

W przypadku żarówek LED występuje szeroki zakres wydajności strumienia świetlnego z jednostki mocy.

Moc żarówki nie określa bezpośrednio strumienia świetlnego wyrażonego w lumenach.

Proszę o określenie wymaganego strumienia świetlnego względnie ekwiwalentu mocy żarówki tradycyjnej.

Proszę także o określenie oczekiwanej barwy światła”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że w pozycji 2 zadania 3 przedmiotem zamówienia są Żarówki 230V/15W E-27, nie są to żarówki LED

Pytanie 4

„Dotyczy zadania VI

Użyte oznaczenia wyłączników S191, S193 bezpośrednio wskazują na producenta Legrand. Oznaczenia te używane są także żargonowo dla określenia parametrów aparatów innych producentów.

Proszę o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania produktów Legrand czy dopuszcza produkt równoważny innego producenta?”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że w pozycjach, gdzie nie podano nazwy producenta może być zaoferowany produkt dowolnego producenta, spełniający warunki określone w SWZ.

Pytanie 5

„Dzień dobry , proszę o informacje do Zadania 6 .

Czy jest konkretna firma która ma być wyceniona chodzi o wyłączniki nadprądowe, różnicowo-prądowe?”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że w pozycjach, gdzie nie podano nazwy producenta może być zaoferowany produkt dowolnego producenta, spełniający warunki określone w SWZ.

Powyższa odpowiedź i modyfikacja stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla Wykonawców. Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian. Prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych.