

Uwagi ppoż.

Katarzyna Domel <kdomel@4wsk.pl>

Pn, 15.01.2024 10:23

Do: Jolanta Wiatr <wiatr@mwtechnic.pl>; Jakub Jakubczak <jakubczak@mwtechnic.pl>

DW: Marcin Niedziela <inwestycje@4wsk.pl>

Poniżej uwagi

Dzień dobry

Po zapoznaniu się z przesłanym materiałem dot. koncepcji i wstępnych założeń planowanego zadania nr 91573 APTEKA, przesyłam poniżej swoją opinię pod kątem ochrony p.poż.:

1) Większość poprzednich braków które wykazano ujęto, choć nie uwzględniono wszystkich uwag p.poż. opisanych w e-mail z 13.11.2023 (jn.):

a) dopisać w opisie technicznym w pkt. 2 str. 4 „zakres prac” opracowane wcześniej ekspertyzy pożarowe z dn. 01.2011r, 01.2021r wraz z nr ich wydanych postanowień i odstępstw WDOP;

b) dopisać w w/w opisie techn. wszystkie aktualne podstawy prawne (patrz pkt.9 e-mail z 13.11.2023r)

2) uzupełnić opis pkt.2.7 w ppkt. uwaga wymagania odnoszące się do par.258 rozporządzenia MI dot. kryteriów zastosowania materiałów wykończenia wnętrz spełniających trudno zapalność, nie kapliwość i nieopadanie pod wpływem ognia, w tym wymagania zał. nr 3 klasyfikacji reakcji na ogień. Ponadto dodać sformułowanie: zastosowane w budynku materiały oraz cechy trudno zapalności itp. powinny potwierdzać stosowne atesty i AT-ITB.

3) uzupełnić opis w pkt. dot. systemów i urządzeń p.poż. w obiekcie (str.13) o: wszystkie nowo zaprojektowane urządzenia i instalacje p.poż. zostaną wykonane w oparciu o projekt techniczny - wykonawczy, uzgodniony z rzeczoznawcą d/s zabezpieczeń p.poż. (szczegóły w e-mail z 13.11.2023 patrz pkt. 3b)

4) Dla poprawnego procedowania proponuję na każdym z rys. dodać datę / status opracowania;

5) Z uwagi że na rys. rzutów brak jest oznaczeń funkcji poszczególnych pomieszczeń utrudnione i niemożliwe jest określenie np. wymagań dot. wydzielenia p.poż. pomieszczeń technicznych, magazynowych itp. ważnych z pkt. widzenia bezpieczeństwa pożarowego;

5) Na rys. rzut rysować wymagania p.poż. odnoszące się do pasów zewnętrznych zastosowanych na granicy stref pożarowych w kontekście par. 235 ust. 2, par. 249 ust. 6 rozporządzenia MI.

Ponadto z uwagi na brak przesłanych rys. przekroju należy również uwzględnić powyższe uwagi, w tym także rysować odporność ogniową elementów budowlanych stropu, przekrycia biorąc pod uwagę etapowanie inwestycji.

Reasumując po uzupełnieniu przedstawionych uwag zakres koncepcji na aktualnym etapie opiniuję pozytywnie - warunkowo w/z ochrony p.poz.

z poważaniem

mgr inż. poż. Radosław Kilan

inż. nadzoru inwestycji w/z ochrony p.poż.
tel. 502 900 430

Dział Inwestycji
St. Specjalista ds. budowlanych
mgr inż. arch. Katarzyna Domel