

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WILGOTNOŚCI NATURALNEJ

Data opracowania	2022-12-14						
Nazwa i adres Klienta	DROMBUD Sp. z o.o ul. Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 4/310 15-111 Białystok						
Inwestycja	Przebudowa drogi gminnej ul. Św. Franciszka z Asyżu w m. Fasty						
Identyfikacja metody	wg PN-88/B-04481						
Miejsce pobrania (otwór)	1						
Rodzaj gruntu	Gpz						
Głębokość pobrania (m)	1,7						
Masa naczynka z gruntem wilgotnym [g]	61,09						
Masa naczynka z gruntem suchym [g]	56,66						
Masa naczynka pustego [g]	24,12						
Masa wody w próbce [g]	4,43						
Masa szkieletu gruntowego [g]	32,54						
Wilgotność [%]	13,61						