



POWIAT GRYFICKI
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRYFICACH
72-300 Gryfice, ul. Piłsudskiego 18
tel.: 913 842 113, e-mail: z_d_p@gryfice.pl

Powiat Gryficki
Z-8 Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice
NIP: 857-17-28-259
Zarząd Dróg Powiatowych
w Gryficach
ul. Piłsudskiego 18, 72-300 Gryfice

Gryfice, 26.01.2024 r.
Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podst. art. 275 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych pn.: **Modernizacja drogi powiatowej 3126Z na odcinku Tąpadły - Brojce – nr ZDP.272.01.2024**; ogłoszenie nr 2024/BZP 00022000 z dnia 09.01.2024r.

W związku ze złożonymi zapytaniami Wykonawców dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jw., działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm), Zamawiający wyjaśnia:

Wykonawca pisze, iż:

Pytanie 1

1. Na załączonych planach sytuacyjnych zaznaczono (niebieskim szlaczkiem) projektowane ogrodzenie. Zarówno w SST jak i opisie technicznym brak jest jakichkolwiek danych nt. projektowanego ogrodzenia. Prosimy o wyjaśnienie

Odpowiedź 1

Zamawiający wyjaśnia, iż niebieski szlaczek na załączonych planach sytuacyjnych jest to oznaczenie ogrodzeń istniejących, o którym mowa w zapytaniu 6 pytanie (z dnia 23.01.2023r), które będą w lokalizacji jak na tych planach.

W załączeniu jednocześnie STWiORB dla ogrodzeń.

Pytanie 2

2. W przedmiarze robót występują bariery energochłonne oraz poręcze ochronne U-11a, których brak jest na planie sytuacyjnym i w opisie technicznym. Prosimy o wyjaśnienie, wskazanie lokalizacji i określenie typu barier i poręczy

Odpowiedź 2

Poręcze ochronne U-11a, należy zamontować w km 4+570,00 - 4+576,00
Bariery energochłonne H1W2A należy zamontować przy przepustach w km:
- 3+250,00 (strona prawa/lewa)
- 3+641,00 (strona prawa/lewa)
- 3+935,00 (strona prawa/lewa)
- 4+577,00 (strona prawa)

Z-ca DYREKTORA

Wincenty Heilik