Ścieżka gazowa Stal DN32

St DN32

Detektor gazu połączony z zaworem elektromagnetycznym GAZEX

GAZEX centralka

Czujnik temp. zewnętrzny

Rodzielczy adapter kominowy powietrze / spaliny Ø100/100

Przyłącze kominowe Ø100/150

OMY 2x0,75

Kocioł kondensacyjny wiszący DE DIETRICH AMC 59kW DIEMATIC EVOLUTION

230V/50Hz

Stal DN32

Czujnik temp. zewnętrzny

Rodzielczy adapter kominowy powietrze / spaliny Ø100/100

Przyłącze kominowe Ø100/150

OMY 2x0,75

Kocioł kondensacyjny wiszący DE DIETRICH AMC 59kW DIEMATIC EVOLUTION

230V/50Hz

OMY 2x0,75

OMY 2x0,75

Odpowietrznik FLAMKO DN20

Zawór bezpieczeństwa DN25 - 3BAR

OMY 3x1,5

Sprzęgło hydrauliczne króćce gz. - 120kW

Filtr siatkowy DN50

Czujnik temp. cieczy w instalacji c.o.

Pompa obiegowa GRUNDFOS MAGNA3 32-100/180 GZ 1~F

Zawór elektromagnetyczny połaczony z systemem GAZEX DN32

OMY 3x1,5

Ø35x1,5

Ø35x1,5

Stal DN25

Stal DN25

Zawór kulowy do gazu DN25

Filtr do gazu DN25

ZK DN32

OMY 3x1,5

Ø35x1,5

Ø35x1,5

ZK DN32

Ø54x1,5

Ø54x1,5 Inst. c.o. zasilanie

Zawór bezpieczeństwa DN 25 - 3BAR

Ukł.2

Zawór bezpieczeństwa DN 25 - 3BAR

Ukł.1

ZK DN50

Zawór kulowy DN50

Ø54x1,5

Ø54x1,5 Inst. c.o. powrót

PCV 25

PCV 25

Opis układu: Ukł.1 Ukł.2

Zawór kulowy DN32

Pompa obiegowa 25/40- 180 1~F

Filtr siatkowy DN32

Zawór kulowy DN32

Skrzynkowy neutralizator skroplin dla wydajności 60kW x 2szt

Zawór kulowy DN15

Zawór zwrotny DN15

Wodomierz DN15

Ø18x1,2

Ø28x1,5

Naczynie przeponowe poj.100l - 3bar

Ø18x1,2 Inst. wody zasilanie kotłów i instalacji c.o.

Spust wody z układu c.o.

Króciec kaznalizacyjny DN110

Obiekt: Budunek mieszkalny wielorodzinny (dz.nr 2037/8) przy ul. Janasa 13 w Rudzie Śląskiej.					Inwestor: Miasto Ruda Śląska 41-709 Ruda Śląska pl. Jana Pawła II 6	
Inwestycja: Wewnętrzna instalacja gazowa i instalacja centralnego ogrzewania połączona z kotłownią gazową w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.					Projektował: mgr inż. Katarzyna Garnczarek nr upr. SLK/5019/POOS/13	Podpis:
Tytuł rys.: PBIPW	Nr rys.:	Skala:	Data:	Nr umowy:	Projektował:	Podpis:
Schemat ideowy połączenia kotłów z instalacją gazową i c.o.	18	------	07.2021	DRD-Instalacje 78-IGCO	mgr inż. Robert Dźwigoń	
Biuro projektowe *"DRD Instalacje"* 41-506 Chorzów, ul. Kaliny 98/4						