



PARTER  
Sklep nr 1



PARTER  
Sklep nr 2



PARTER  
Sklep nr 3


### OZNACZENIA:

- KV22/500/800 - rodzaj i wielkość grzejnika panelowego  
C-Sta50/110 - rodzaj i wielkość grzejnika łazienkowego

2xØ15 - oznaczenie ilości i średnic rur c.o.

M-1.... M-6 - numery mieszkań

- 15x1,2 - średnica nom. DN12 rury Mapress  
18x1,2 - średnica nom. DN15 rury Mapress  
22x1,5 - średnica nom. DN20 rury Mapress



|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Obiekt: Budunek mieszkalny wielorodzinny (dz.nr 2037/8 ) przy ul. Janasa 13 w Rudzie Śląskiej   |  | Inwestor: Miasto Ruda Śląska                                       |  |
| Instalacje: Wewnętrzna instalacja gazowa i instalacja centralnego ogrzewania połączona z kotłownią gazową w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. |  | 41-709 Ruda Śląska pl. Jana Pawła II 6                             |  |
| Typ instalacji: Rozwinięcie instalacji c.o. dla sklepów: Parter S-1, S-2, S-3   |  | Projektant: mgr inż. Katarzyna Garcazarek nr upr. SLK/5019/POOS/13 |  |
| Nr projektu: 09 A   |  | Data: 07.2021  |  |
| Nz inżyniera: DRD-Instalacje 78-HGO   |  | mgr inż. Robert Dzwigon  |  |
| Biuro projektowe "DRD Instalacje"   |  | 41-506 Chorzów, ul. Kaliny 98/4                                    |  |