

Uwaga:

- Przewody wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej prowadzić w izolacji termicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690) wraz z późniejszymi zmianami.
- Instalację wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej z kotłowni do rozdzielaczy należy wykonać z rur stalowych nierdzewnych łączonych zaciskowo.
- Przewody wody użytkowej w obrębie wózkowni należy prowadzić pod stropem pomieszczenia i obudować płytami g-k.
- Rury wody poziome prowadzić ze spadkiem 0,2–0,5% w kierunku zaworu odcinającego, spustowego przy pionie.
- Rury prowadzone w bruzdach należy zaizolować termicznie otulinami do zastosowania podtynkowego.
- Na przewodach cyrkulacji ciepłej wody użytkowej należy zamontować zawory regulacyjne termostaticzne
- W pomieszczeniach wózkowni przewidziano opomiarowany punkt poboru wody.
- Rozdzielacze do wody użytkowej należy obudować płytami g-k i zamontować drzwiczki rewizyjne o wymiarach 140x150cm.
- Przy przejściu przez przegrody budowlane (ściany, stropy) należy zastosować rury/tuleje ochronne,
- Piony wody i kanalizacji w pomieszczeniach wózkowi należy obudować płytami g-k. W celu umożliwienia dostępu do rewizji, na obudowie pionów należy zamontować drzwiczki rewizyjne o wym. min. 20x20cm.


LEGENDA:

- proj. instalacja wody zimnej
- proj. instalacja wody ciepłej
- proj. instalacja cyrkulacyjna c.w.u.
- Zcz zawór czerpialny
- zo zawór odcinający
- zrt zawór regulacyjny termostaticzny
- R1 c.w.u. rozdzielacz ciepłej wody użytkowej dn65
- R1 cyrk. rozdzielacz wody cyrkulacyjnej dn40
- R1 w.z. rozdzielacz wody zimnej dn65

zasilanie c.w.u.

zasilanie cyrkulacji

zasilanie zimnej wody



MP PROJEKT PAWEŁ GAŁAN

58-308 WAŁBRZYCH UL. KŁODZKA 2

tel: 661-490-137, e-mail: pawelgalan@vp.pl

PROJEKTOWANIE, NADZÓR INWESTORSKI, KOSZTORYSOWANIE.

| | | | |
|------------------------------|--|----------------|----------------|
| INWESTOR: | Gmina Stare Bogaczowice ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice | | |
| TEMAT: | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 162/6, obręb nr 0008 Struga | | |
| STADIUM: | Projekt techniczny | | |
| ADRES: | działka nr 162/6, 170/1 obręb 0008 Struga, Gmina Stare Bogaczowice | | |
| | | DATA | PODPIS |
| PROJEKTANT br.sanitarna | mgr inż. Sylwia Tchorowska 124/DOŚ/06 DOŚ/IS/0471/06 | 12.08.2021 | |
| SPRAWDZAJĄCY br.sanitarna | mgr inż. Ewa Agata Nowak 135/02/DUW DOŚ/IS/0137/03 | 12.08.2021 | |
| NAZWA RYS.: | IZOMETRIA INSTALACJI WODY OD PRZYŁĄCZY DO ROZDZIELACZY | SKALA 1:100 | NR PT_IS_06 |