ŚCIANA Z PŁYT WARSTWOWYCH GR. 12 cm
U≤0,2 W/m2K, RDZEŃ PIR

RSG-11 2x16A 1P+N+PE
RSG-11 2x16A 1P+N+PE
RSG-12 2x16A 1P+N+PE
RSG-12 2x16A 1P+N+PE
DWA
Głośnik
REGAŁ - 110x570
RSG-14 2x16A 1P+N+PE
RSG-20
03 SUSZARNIA WĘŻY 19,83 m2
RSG-32 Wyciąg elektryczny P=1,5 kW U=400 V
Kamera IP 4 MPx IP66
Kamera IP 4 MPx IP66
RSG-33 Wyciągarka elektryczna P=1,5 kW U=400 V
DRABINA TRENINGOWA H= 12,0 m
DRABINA WŁAZOWA Z SZYNĄ HACA
WSPORNIK WCIĄGARKI UDŹWIG 0,5 t
Z PROWADNICAMI
WYCIĄG ELEKTRYCZNY O UDŹWIGU 5 Kn
INSTALACJA 220 V
DRABINA WŁAZOWA
NAWIERZCHNIA TARTANOWA 150x400 cm
TRENINGOWA ŚCIANKA WSPINACZKOWA szer.x wys. 3,0x12,0 m
Regulator wydajności wentylatora ze sterowaniem czujnikiem wilgotności np. typu FAUST
Regulator obrotów wentylatora np. typu TS
01 POM. TECHNICZNO - MAG. 204,28 m2
ŚWIETLIK 1000x6600
ŚWIETLIK 1000x6600
brama rolowana 250x200
próg h=
RSG-18 2x16A 1P+N+PE
RSG-29 16A 3P+N+PE
RSG-17 2x16A 1P+N+PE
Regulator wydajności wentylatora ze sterowaniem czujnikiem wilgotności np. typu FAUST
Regulator wydajności wentylatora ze sterowaniem czujnikiem wilgotności np. typu FAUST
UMYWALKA STAL KWASOODPORNA
WANNA 160x80cm STAL KWASOODPORNA
MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA
KANAŁ TECHNICZNY PRZEKRYTY DESKAMI
INST. PNEUMATYCZNA
INST. PNEUMATYCZNA
INST. PNEUMATYCZNA
INST. PNEUMATYCZNA
RSG-11 2x16A 1P+N+PE
RSG-23 16A 3P+N+PE
RSG-15 2x16A 1P+N+PE
RSG-27 16A 3P+N+PE
RSG-16 2x16A 1P+N+PE
RSG-28 16A 3P+N+PE
BRAM SEGMENTOWA Z PRZESZKLENIEM wys./szer. 450x400 cm
BRAM SEGMENTOWA Z PRZESZKLENIEM wys./szer. 450x400 cm
BRAM SEGMENTOWA Z PRZESZKLENIEM wys./szer. 450x400 cm
02 MYJNIA 90,70 m2
DWA
Głośnik
KRATA ŚCIEKOWA Z ODPROWADZEM WODY DO OSADNIKA PIASKU I SEPARATORA ROPOPOCHODNYCH
RSG-19 2x16A 1P+N+PE
RSG-30 16A 3P+N+PE
Podłączenie myjki Karcher typu HDS 8/18-4M P=5,5 kW U=400 V
Rozdzielnica RSG
RSG-24 Napęd bramy garażowej 16A 3P+N+PE
RSG-20
RSG-13 16A 1P+N+PE
±0,00 = 80,75 mnpm
RSG-20
RSG-25 16A 3P+N+PE Napęd bramy garażowej
RSG-26 Napęd bramy garażowej 16A 3P+N+PE
ODBÓJ STALOWY
ODBÓJ STALOWY
ODBÓJ STALOWY
ODBÓJ STALOWY
aparat grzewczo-wentylacyjny FLOWAIR typu LEO S2 Pel=0,25 kW / 230 V
RSG-16 2x16A 1P+N+PE
RSG-29 16A 3P+N+PE
zawór hydrantowy DN75
zawór hydrantowy DN75
RSG-20
BRAM SEGMENTOWA Z PRZESZKLENIEM wys./szer. 450x400 cm
RSG-31 Napęd bramy garażowej 16A 3P+N+PE
±0,00 = 80,75 mnpm
Kamera IP 4 MPx IP66
Kamera IP 4 MPx IP66
ODBÓJ STALOWY
ODBÓJ STALOWY

RZUT PARTERU

PRACOWNIA PROJEKTOWA: KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH 60-838 POZNAŃ, ul. DĄBROWSKIEGO 17/15 tel./fax 61 843 09 31	INWESTOR: KOMENDA POWIATOWA PSP 64-700 CZARNKÓW, UL.OGRODOWA 1		
	TEMAT OPRACOWANIA: ROZBUDOWA BUDYNKU JRG STRAŻY POŻARNEJ W TRZCIANCE, UL.BRONIEWSKIEGO 13		
	STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY		
PROJEKTOWAŁ: BRANŻA ELEKTRYCZNA mgr inż. Jerzy Birula	Uprawnienia budowlane nr NN-8345518/82, w specjal. instal.-inżynieryjnej w pełnym zakresie	PODPIS	
OPRACOWAŁ: mgr inż. Magdalena Birula			
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Piotr Konieczny	nr 21/P/98 w specjal. instal.-inżynieryjnej w pełnym zakresie		
TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PARTERU INSTALACJE ELEKTRYCZNE	DATA: 11.2022	SKALA: 1:50	NR RYS.: E-2