

ETAPOWANIE PRAC FUNDAMENTOWYCH :

ETAP I WYCINKA DRZEW, KORZENIE ŚWIERKA PRZY ZBIORNIKACH DO USUNIĘCIA W KOLEJNYCH ETAPACH
ETAP II WYBURZENIE BUDYNKU, PODSTAW DYSTRUBUTORÓW I STUDZIENEK, ODKRĘCENIE RUR
ETAP III POGRĄŻENIE WIBROMŁOTEM PROFILI STALOWYCH ŚCIANKI BERLIŃSKIEJ
ETAP IV KORYTOWANIE WYKOPU PO BUDYNEK DO RZĘDNEJ 80,25 − GEOTECHNICZNA KONTROLA STANU NASYPÓW, DECYZJA O EW WYMIANIE GRUNTU
DECYZJA O DOGĘSZCZENIU PODŁOŻA LUB WYMIANIE GRUNTU
KORYTOWANIE WYKONAĆ OD ŚCIANKI BERLIŃSKIEJ DO OSI 5
ETAP V ODKOPANIE ZBIORNIKÓW NR1+NR2 DO RZĘDNEJ 78,85 M NPM RÓWNOLEGLE Z ZAŁOŻENIEM OPINKI
USUNIĘCIE ZBIORNIKÓW Z WYKOPU
USUNIĘCIE GRUNTÓW NIENOŚNYCH, WYKONANIE NASYPU BUDOWLANEGO Is=0,98 DO RZĘDNEJ 80,25
DEMONTAŻ ŚCIANKI BERLIŃSKIEJ
ETAP VI WYKONANIE WYKOPU POD KANAŁ TECHNICZNY DO RZĘDNEJ −1,90, WYKONANIE PODBETONU, WYKONANIE KANAŁU
ETAP VII WYKONANIE INSTALACJI PODPOSADZKOWYCH
ETAP VIII WYKONANIE PODBUDOWY C8/10 DO RZĘDNEJ −1,20 STÓP F1 W OSI 1
ETAP IX ETAPOWE WYKONANIE WYMIANY GRUNTU DO RZĘDNEJ 80,25 MNPM, W PASIE DO LINII ŚCIANKI BERLIŃSKIEJ,
RÓWNOCZESNE WYKONANIE WARSTWY PODBETONU C8/10
ETAP X TYCZENIE OSI,WYKONANIE WYKOPÓW POD PODWALINY I STOPY, UŁOŻENIE PODBETONU, WYKONANIE FUNDAMENTÓW

PPP 0,0=80,75 M NPM
POZIOM TERENU - 0,10=80,65 M NPM
F1 40x80x40, SPÓD - 0,70, GÓRA - 0,30, 9 SZTUK
F2 80x80x40, SPÓD - 0,70, GÓRA - 0,30, 9 SZTUK
F3 60x60x40, SPÓD - 0,70, GÓRA - 0,30, 3 SZTUKI
F4 140x240x60, SPÓD - 0,90, GÓRA - 0,30, 4 SZTUKI
PODWALINA 20/24/30, GÓRA + 0,15
PODWALINA P1 - 24 CM, SPÓD - 0,90, L=42,0 MB
PODWALINA P2 - 20 CM, SPÓD - 0,90, L=31,0 MB
PODWALINA P3 - 30 CM, SPÓD - 0,80, L=17,0 MB
PODBETON C8/10 10 CM OD RZĘDNEJ -1,0 -STOPY F4
PODBETON C8/10 10 CM OD RZĘDNEJ -0,8 -STOPY WEWN.
PODBETON C8/10 20 CM OD RZĘDNEJ -0,9 -STOPY ZEWN.

BETON C25/30 XC4 - STOPY, KANAŁ
BETON C30/37 XF4 - PODWALINA
PODBETON C8/10
STAL A-III N, A-0

RYS. K−00−00 − RZUT FUNDAMENTÓW
RYS. K−00−01 − STOPY F1,F2,F3
RYS. K−00−02 − STOPY F4
RYS. K−00−03 − PODWALINY
RYS. K−00−04 − KANAŁ TECHNICZNY
RYS. K−00−05 − ŚCIANKA WSPINACZKOWA

OBRZEŻA BRAM W POZIOMIE POSADZKI DOSTOSOWAĆ DO WYTYCZNYCH OSTATECZNEGO DOSTAWCY BRAMY

INWESTOR	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 64−700 CZARNKÓW, UL.OGRODOWA 1
PROJEKT	ROZBUDOWA JEDNOSTKI RATOWNICZO−GAŚNICZEJ PSP 64−980 TRZCIANKA,UL.BRONIEWSKIEGO 13 OBRĘB GEODEZYJNY TRZCIANKA, DZIAŁKI 2676,2677,2678

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
60−838 POZNAŃ, UL. DĄBROWSKIEGO 17/13
e−mail : pp_mw@wp.pl, tel. 605 030 297
PP.MG
MARIUSZ GRAMOWSKI
PRACOWNIA PROJEKTOWA
architektmg@interia.pl
kom. 509 500 043

STADIUM PROJEKTU: PROJEKT TECHNICZNY−WYKONAWCZY

BRANŻA	KONSTRUKCJA	UPR.NR	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Maciej Walawender	83/PW/92	
OPRACOWAŁ			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Karol Zimny	158/85/Pw	

TYTUŁ RYSUNKU	DATA	SKALA	NR RYS.
RZUT FUNDAMENTÓW	12.2022	1:50	**K-00-00** rev.01