

Uwaga:
Wszystkie elementy metalowe wystajace ponad dach nalezy chronić masztami odgromowymi z podstawą metalową lub betonową. Muszą one wystawać ponad chroniony element. Wysokość masztów ustalono indywidualnie w zależności od wysokości wystającego ponad dach elementu metalowego. Przewody odprowadzające połączyć metalicznie z uziomem fundamentowym (metaliczne połączenie prętów zbrojenia fundamentów).
W przypadku problemów z uzyskaniem wymaganej rezystancji wykonać uziom otokowy .
Oznaczenia masztów :
- typ
h - wysokość masztu
h1 - wysokość chronionego urządzenia
- 1 okrąg - zakres przestrzeni chronionej dla danego urządzenia
-2 okrąg - zakres przestrzeni chronionej masztu

PRACOWNIA PROJEKTOWA — KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH	INWESTOR	KOMENDA POWIATOWA PSP 64-700 CZARNKÓW, UL.OGRODOWA 1	
	TEMAT OPRACOWANIA	ROZBUDOWA BUDYNKU JRG STRAŻY POŻARNEJ W TRZCIANCE, UL.BRONIEWSKIEGO 13	
60-838 POZNAŃ, ul. DĄBROWSKIEGO 17/15 tel./fax 61 843 09 31	STADIUM:	PROJEKT TECHNICZNY	
BRANŻA ELEKTRYCZNA		Uprawnienia budowlane nr	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Jerzy Birula	NN-8345/518/82, w specjal. instal.-inżynieryjnej w pełnym zakresie	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Magdalena Birula		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Piotr Konieczny	nr 21/P/98 w specjal. instal.-inżynieryjnej w pełnym zakresie	
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT DACHU INSTALACJA ODGROMOWA	DATA 11.2022	SKALA 1:50 / NR RYS. E-4