


Numer obwodu	73	74	75	
Opis	Wentylator podpodłogowy	Wentylator podpodłogowy	Sterowanie wentylacją podłogi	
Moc [kW]/Prąd [A]	0,05 kW	0,05 kW	--	
Przewód	NHXMH 3x1,5mm ²	NHXMH 3x1,5mm ²	Lgy 1,5mm ²	
Nazwa obwodu	Wp1	Wp2	--	



- IP 31
- In=125A
- Podtylnkowa
- Liczba modułów 216
- Wymiary wewnętrzne
 - Szerokość 810mm
 - Wysokość 984mm
 - Głębokość 120mm

art	ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. Strzelina 2, 83-400 Kościerzyna NIP 591-163-56-00, Regon 220376462 tel/fax +48 58 660 83 69	
projekt		
INWESTOR:	Gmina Miejska Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna	SKALA — —
INWESTYCJA:	BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ROZBUDOWĄ ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 3 dz. nr ewid. 128, 129, 130, obręb 09, miasto Kościerzyna	NR RYS. E-2
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA	11.2020
Schemat rozdzielni RGS (ark. 8/8)		
PROJEKTANT: mgr inż. Lukasz Bobkowski upr. nr POW/0006/PODE/13 w spec. instalacji w zakresie elek. instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Marcin Blochowick upr. nr POW/0019/PODE/07 w spec. instalacji w zakresie elek. instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		