

**WYMAGANIA TECHNICZNE KLIMATYZATORA
DO GABINETU ZABIEGOWEGO PRZYCHODNI ONKOLOGICZNEJ (NR 109)**

1. Klimatyzator inwerterowy ścienny o nominalnej mocy chłodniczej min. 2,5 kW – 1kpl.
2. Klimatyzator powinien posiadać klasę sprawności energetycznej A++ podczas grzania i A+++ podczas chłodzenia.
3. Zakres chłodzenia (minimum – maksimum) – od 0,9 do 3,0 kW, zakres grzania (minimum – maksimum) – od 0,9 do 4,0 kW.
Wydajność chłodzenia klimatyzatora będzie uznana za spełniającą wymagania Zamawiającego, jeżeli w dolnej granicy wydajności chłodniczej będzie posiadał wartość równą bądź niższą od 0,9 kW, natomiast w górnej granicy wydajności chłodniczej będzie posiadał wartość równą lub wyższą od 3,0 kW. Wydajność grzania klimatyzatora będzie uznana za spełniającą wymagania Zamawiającego, jeżeli w dolnej granicy wydajności grzania będzie posiadał wartość równą bądź niższą od 0,9 kW, natomiast w górnej granicy wydajności grzania będzie posiadał wartość równą lub wyższą od 4,0 kW.
4. Zakres pracy w chłodzeniu od -15° C do +45° C.
5. Ciśnienie akustyczne jednostki wewnętrznej w trybie chłodzenia na wysokim biegu – maksymalnie do 42 dB.
6. Funkcja samooczyszczania i usuwająca wilgoć z wewnętrznych elementów jednostki.
7. System filtracji zwalczający wirusy, bakterie i brzydkie zapachy.
8. Długość linii z czynnikiem chłodniczym – minimum 15 m na jednostkę.
9. Ekologiczny czynnik chłodniczy R-32.
10. Gwarancja producenta minimum 3 lata.
11. Dostawa i kompletny montaż klimatyzatora wraz z uruchomieniem (zasilanie elektryczne po stronie inwestora).
12. Termin realizacji – do 3 tygodni od daty podpisania umowy.
13. Klimatyzator musi być oznakowany nieusuwalnie, zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2015/2068 z dnia 17 listopada 2015r. oraz (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
14. Wykonawca musi posiadać ważne:
 - uprawnienia do montażu i serwisowania montowanych urządzeń,
 - aktualny certyfikat dla przedsiębiorców wydany przez UDT, zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz rozporządzeniem Komisji Europejskiej (WE) nr 303/2008,
 - uprawnienia elektryczne do 1 kW.
15. Wymagane dokumenty:
 - deklaracja zgodności na klimatyzator,
 - karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń,
 - deklaracja zgodności na rury miedziane chłodnicze,
 - atest higieniczny na rury i kształtki PVC,
 - atest higieniczny na klej do rury PVC,
 - certyfikat na przewody elektryczne o żyłach miedzianych YDY,
 - instrukcja obsługi klimatyzatora w języku polskim,
 - protokół z przeszkolenia personelu Działu Technicznego (3 osoby) zajmującego się obsługą klimatyzatorów w ŚCO.

16. Wymagana wizja lokalna w celu ustalenia warunków technicznych montażu, potwierdzona stosownym dokumentem, dołączonym do oferty.
17. Klimatyzator musi być fabrycznie nowy.

.....
(*podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy*)