



Projekt finansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Olesno, dn. 25.01.2023 r.

Pytania do treści zapytania ofertowego, pn. „Budowy placu zabaw zlokalizowanego w Oleśnie na terenie działki oznaczonej nr 2083 w ewidencji gruntów.”

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego zapytania wpłynęły pytania. Poniżej Zamawiający zamieszcza odpowiedzi.

1. Czy Zamawiający udostępni przykładowe karty techniczne, rysunki urządzeń placu zabaw?

ODP

Przykładowe rysunki urządzeń stanowią załącznik do niniejszego pisma.

2. Ile wynosi tolerancja wymiarów dla urządzeń placu zabaw?

ODP

Tolerancja wymiarów wynosi 10%.

3. Czy zakres zamówienia obejmuje wykonanie także nawierzchni bezpiecznej?

ODP

Należy wykonać strefy bezpieczeństwa w nawierzchni bezpiecznej jeśli dziecko korzystające z urządzenia znajduje się powyżej 1 m nad terenem.

4. Czy Zamawiający udostępni wzór umowy?

ODP

Zamawiający informuje, że po wyborze oferty przystąpi do negocjacji warunków umowy. Zamawiający informuje, że w umowie znajdą się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczące w szczególności: przedmiotu zamówienia, terminu wykonania, ceny ofertowej.

5. Czy wymagana będzie inwentaryzacja geodezyjna?

ODP

Zamawiający informuje, że inwentaryzacja geodezyjna nie będzie wymagana.

Kierownik Wydziału Infrastruktury  
i Zarządzania Nieruchomościami  
Kamil Brzęczek

Załączniki:

1. Przykładowe rysunki.