

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dotyczy: postępowania pn. „*Przebudowa dziewięciu odcinków dróg powiatowych polegająca na położeniu dywaników asfaltowych typu ‘slurry seal’*”

W związku z wnioskami skierowanymi do Zamawiającego odnoszącymi się do prowadzonego postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zgodnie z art. 284 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający wyjaśnia (pisownia oryginalna):

1. SST D 05.03.19., Cienka warstwa na zimno z mieszanki mineralno – emulsyjnej” podaje wymagania dotyczące uziarnienia mieszanki mineralnej i zawartości lepiszcza wg nieobowiązujących norm. Jednocześnie w pkt. 2.2 widnieje zapis „ Mieszanka mineralno – emulsyjna ...powinna posiadać Krajowy Certyfikat ZKP na wyrób budowlany jakim jest mieszanka mineralno- emulsyjna zgodnie z PN EN 12273:2007” Ponad to Zgodnie z Rozporządzeniem nr 305/2011 producent wyrobów budowlanych musi posiadać Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji która stanowi podstawowy element systemu oceny właściwości użytkowych i pozwala na legalne wprowadzenie do obrotu wyrobu budowlanego. W związku z powyższym Wykonawca musi stosować zgodnie z ZKP normę zharmonizowaną PN EN 12273 „ Cienkie warstwy na zimno –wymagania”. Prosimy o dostosowanie wymagań dotyczących mieszanki mineralno - emulsyjnej do aktualnie obowiązujących przepisów .

Odpowiedź: Zamawiający uaktualnił wymagania dotyczące cienkiej warstwy nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno w wyjaśnieniach treści SWZ oraz zmianie treści SWZ z dnia 28.07.2021 r.

2. SST D 05.03.19., Cienka warstwa na zimno z mieszanki mineralno – emulsyjnej” podaje wymagania dotyczące kruszyw do mieszanki mineralno –emulsyjnej wg nieobowiązującej już normy PN-B -11112. Prosimy o weryfikację i dokładne określenie wymagań co do jakości kruszyw zgodnie z obowiązującą normą PN EN 13043.

Odpowiedź: Zamawiający uaktualnił określenie wymagań dotyczącą kruszyw z aktualną normą PN EN 13043 w nowo załączonej specyfikacji technicznej (wyjaśnienia treści SWZ oraz zmiana treści SWZ z dnia 28.07.2021 r.).

3. Z zapisów w ST nr D-05.03.19 pkt 1.3 Wynika, że Zamawiający wskazuje, że w mieszance mineralno-emulsyjnej na zimno typu slurry seal należy użyć frakcję większą od frakcji piaskowej czyli 2/8 – kruszywo bazaltowe płukane kl.I,gat.1.

Chcemy w tym miejscu zauważyć, że od 2004 roku według obowiązującej w Polsce dyrektywy Unii Europejskiej 89/106/EWG oraz Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. wraz z kolejnymi rozporządzeniami oraz Wymaganiami Technicznymi Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych Ministra Infrastruktury z 2009 r. zabronione jest wskazywanie konkretnych

rodzajów skał a jedynie parametry jakie muszą spełniać kruszywa zastosowane w budowie drogi. Tymczasem w specyfikacji technicznej i opisie przedmiotu zamówienia pojawił się zapis niezgodny z polskim i unijnym prawem „(...) frakcja większa od frakcji piaskowej czyli 2/8 – kruszywo bazaltowe płukane kl.I,gat.1”. Pragniemy podkreślić, że prawo polskie nie przewiduje sytuacji, w której można eliminować kruszywa na podstawie pochodzenia lub rodzaju skały. Wskazywanie konkretnych materiałów(np. Kruszyw bazaltowych) lub miejsca ich pochodzenia dyskwalifikują pozostałe materiały, które są także zgodne z polskimi i europejskimi normami. Wnoszę o usunięcie wyżej wymienionego zapisu ze specyfikacji technicznej oraz weryfikacji innych dokumentów przetargowych w celu ewentualnego anulowania innych zapisów nie-zgodnych w polskim prawem.

Odpowiedź: Zamawiający uaktualnił i poprawił zapis dotyczący kruszywa bazaltowego oraz zamieścił tabelę z odpowiednimi wymogami technicznymi kruszywa do powierzchniowych utrwaleń i mieszanek mineralno asfaltowych użytych w zamówieniu (wyjaśnienia treści SWZ oraz zmiana treści SWZ z dnia 28.07.2021 r.).

4. *Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdziliśmy konieczność regulacji wraz z wymianą materiału (kołnierz wraz z włazem) 6 sztuk studni rewizyjnych. Czy Zamawiający przewiduje wymianę wraz z materiałem przedmiotowych studni?*

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wymiany tylko regulację istniejących urządzeń (ilości określono w wyjaśnieniach treści SWZ oraz zmianie treści SWZ z dnia 28.07.2021 r.).

*Naczelnik
Wydziału Zamówień Publicznych
Andrzej Wojewódka*