

Nazwa	Zasilanie z RG	Kontrola obecności faz	Ochronnik	p.114, 115, 116	p.117, 118	p.119, 120, 121, 122, 123	p.124, 125, 126	p.128, 129	p.130,131	p.114,115 kinkiety	p.117,118 kinkiety	p.128,129 kinkiety	Oświetlenie WC	+ moduły Aw.	+ moduły Aw.	+ moduły Aw.	Oświetlenie korytarz Aw.	Oświetlenie korytarz	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Przekaźnik dzielniny korytarz lampy z Aw	Przekaźnik dzielniny odw. korytarz	AW EW	p.115	p.116	p.117	p.118	p.119, 120	p.121, 122	p.121, 122	p.122, 123	p.124, 125	p.125, 126	p. 126	p. 126	p.128	p.129	p.130	p.131	Gn. WC	Automat	Korytarz	Rezerwa	Rezerwa	Centrala wentylacyjna Topvex FC25	Centrala nawiewna Topvex SF03	Wentylator kanałowy K100EC	Wentylator dachowy	Wentylator dachowy
Napięcie [V]	400	400	400	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	400	400	230	400	400
Typ przewodu	YKXYzo 5x25	-	-	YDYYzo 3x1.5	YDYYzo 3x1.5	YDYYzo 3x1.5	YDYYzo 3x1.5	YDYYzo 3x1.5	YDYYzo 3x1.5	YDYYzo 3x1.5	YDYYzo 3x1.5	YDYYzo 3x1.5	YDYYzo 3x1.5	YDYYzo 3x1.5	YDYYzo 3x1.5	YDYYzo 3x1.5	YDYYzo 3x1.5	YDYYzo 3x1.5	YDYYzo 3x1.5	YDYYzo 3x1.5	YDYYzo 3x1.5	YDYYzo 3x1.5	YDYYzo 3x1.5	YDYYzo 4x1.5	YDYYzo 3x2.5	YDYYzo 3x2.5	YDYYzo 3x2.5	YDYYzo 3x2.5	YDYYzo 3x2.5	YDYYzo 3x2.5	YDYYzo 3x2.5	YDYYzo 3x2.5	YDYYzo 3x2.5	YDYYzo 3x2.5	YDYYzo 3x2.5	YDYYzo 3x2.5	YDYYzo 3x2.5	YDYYzo 3x2.5	YDYYzo 3x2.5	YDYYzo 3x2.5	YDYYzo 3x2.5	YDYYzo 3x2.5	YDYYzo 3x2.5	YDYYzo 3x2.5	YDYYzo 3x2.5	YDYYzo 3x2.5	YKXS 5x10	YKXS 5x4	YDYYzo 3x2.5	YKXS 5x2.5	YKXS 5x2.5

Nie wykorzystywane obwody - REZERWA

Nie wykorzystywany obwód - REZERWA

Nie wykorzystywane obwody - REZERWA Nowoprojektowany obwód

Nowoprojektowane obwody

Kolorem CZARNYM oznaczono instalację elektryczną pozostającą bez zmian.
Kolorem NIEBIESKIM oznaczono instalację elektryczną do demontażu.
Kolorem CZERWONYM oznaczono instalację elektryczną nowoprojektowaną.

akint
ul. Wiertnicza 143a
02-952 Warszawa

SCHEMAT TZI — E03 — nr rysunku

Przebudowa pomieszczeń na potrzeby pracowni grafiki w istniejącym budynku Wydziału Sztuki zlokalizowanej przy ul. Strzałowej 31 w Olsztynie.
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn — nazwa, adres

Projektant: inż. Roman Pietrzak, nr upr. UAN-N-W1411/OL/16, zak. bez. w spec. inż. instal.

Sprawdzający: inż. Robert Szafrański

Inwestor, adres

Etap: PT — Stadium

Data: 01/12/2023