



Połączenia wyrównawcze wykonać linką LgY 10mm²  
Kanały zabezpieczyć opaskami uziemiającymi w przypadku gdy kanał nie będzie po siadał punktów przyłączenia PE.  
Do central wentylacyjnych doprowadzić niezależne przewody uziemiające i połączyć z obudowami.



ul. Wiertnicza 143a  
02-952 Warszawa

RZUT PIĘTRA 1 - POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE		E05
Przebudowa pomieszczeń na potrzeby pracowni grafiki w istniejącym budynku Wydziału Sztuki zlokalizowanym przy ul. Szajbiera 11 w Olsztynie.		nr. rysunku
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn		1:50 skala
Projektant: inż. Roman Pietrzak nr upr. UAN-N-V/1477/O/S opr. bud. w spec. inst.-inżyn.		PT stadium
Opracowanie: inż. Robert Szafraniec		Elekt. branża
01/12/2023		data