



Gmina Zbrostawice

ul. Oświęcimska 2 • 42-674 Zbrostawice

Tel. 32 233 70 12 • fax. 32 233 71 00

www.zbrostawice.pl • email: urząd@zbrostawice.pl

Zbrostawice, dn. 19.04.2022 r.

PZP.271.18.2022

WYJAŚNIENIE do SWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na realizację zadania pn.: „**Modernizacja odcinka kanału deszczowego w ciągu ul. Gliwickiej w Czekanowie**”.

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) w związku z zapytaniem do treści SWZ, Zamawiający udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Proszę o udostępnienie inspekcji TV z odcinka kanału przewidzianego do renowacji.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia wnioskowane materiały w pliku pn. „inspekcja S4-S3”, „inspekcja S4-S5”

Pytanie nr 2:

Proszę o podanie głębokości i średnicy studni rewizyjnych przewidzianych do remontu.

Odpowiedź:

Kolejno:

S1

Głębokość studni: 2,95 m

Średnica studni: 800 mm

S2

Głębokość studni: 2,75 m

Średnica studni: 1000 mm

S3

Głębokość studni: 2,70 m

Średnica studni: 800 mm

S4

Głębokość studni: 2,85 m

Średnica studni: 1000 mm

S5

Głębokość studni: 3,25 m

Średnica studni: 800 mm

S6

Głębokość studni: 3,55 m

Średnica studni: 1000 mm

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

Wójt Gminy Zbrostawice
/-/ Wiesław Olszewski

Otrzymują:

1) <https://platformazakupowa.pl/pn/zbrostawice>