



Kraków, dnia 24 czerwca 2025r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową boiska wielofunkcyjnego do rekreacji w Parku Różka, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SWZ

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytania i udzielonej odpowiedzi, wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Pytanie nr 1:

Wniosek o dopuszczenie nawierzchni poliuretanowej równoważnej i modyfikację zapisów SWZ. Działając w interesie zapewnienia uczciwej konkurencji oraz zgodnie z art. 99 ust. 1 i art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), wnosimy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nawierzchni poliuretanowej typu EPDM 2S o grubości 14–16 mm, zgodnej z normą PN-EN 14877:2014, spełniającej wszystkie wymagania jakościowe, wytrzymałościowe i użytkowe obowiązujące na rynku polskim. Uzasadniając zwracamy uwagę, że zapisy w STWiORB zostały sformułowane w sposób nadmiernie zawężający konkurencję. Opis przedmiotu zamówienia – oparty wyłącznie na bardzo szczegółowych parametrach technicznych – de facto wskazuje na jednego producenta, co stoi w sprzeczności z zasadą równego traktowania wykonawców oraz zasadą uczciwej konkurencji wyrażoną w art. 16 pkt 1 Pzp. Tego typu praktyka została jednoznacznie oceniona negatywnie przez Ministerstwo Sportu. „Ministerstwo ocenia negatywnie przypadki zasadniczego zawężania oczekiwanych przez inwestora parametrów nawierzchni [...] bez stosownego uzasadnienia merytorycznego, odpowiadającego standardom wiedzy technicznej w tej materii. W ocenie Ministerstwa taka praktyka jest dyskusyjna, w szczególności na obiektach niższej rangi”. (Wytyczne dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie z FRKF, Departament Infrastruktury Sportowej). Ponadto, zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 13 stycznia 2017 r., sygn. akt KIO 2419/16: „Potrzeby zamawiającego muszą być obiektywnie uzasadnione, a wymagania nie mogą prowadzić do preferowania jednego wykonawcy.” W świetle powyższego, uzasadnione jest umożliwienie oferowania rozwiązań alternatywnych, które spełniają wymagania normy PN-EN 14877:2014, regulującej parametry nawierzchni sportowych. Opisana oferowana nawierzchnia poliuretanowej EPDM 2S jest przeznaczona do obiektów wielofunkcyjnych i bieżni lekkoatletycznych. Jest zgodna z normą PN-EN 14877:2014 i posiada wszystkie wymagane badania oraz certyfikaty.

Parametry techniczne:

Parametr	Wartość oferowana	Wymagania normy PN-EN 14877:2014
Grubość systemu	min. 16 mm	≥ 10 mm
Wytrzymałość na rozciąganie (przed starzeniem)	0,90 MPa	≥ 0,40 MPa
Wytrzymałość na rozciąganie (po starzeniu)	0,96 MPa	≥ 0,40 MPa
Wydłużenie przy zerwaniu (przed starzeniem)	48%	≥ 40%
Wydłużenie przy zerwaniu (po starzeniu)	66%	≥ 40%
Odporność na ścieranie (Taber)	1,4 g	≤ 4 g
Opór poślizgu (PTV suchy)	102 PTV	80–110 PTV
Opór poślizgu (PTV mokry)	58 PTV	55–110 PTV
Przepuszczalność wody	6805 mm/h	≥ 150 mm/h
Absorbacja wstrząsów	38%	35–75%
Odkształcenie pionowe	0,9 mm	≤ 3,0 mm
Utrata koloru (UV)	Skala szarości: 3–4	wg normy
Odbicie piłki do koszykówki 105%		≥ 90%
Odbicie piłki do tenisa	100%	≥ 80%
Odporność na cykle hydrotechniczne	bez zmian	wg normy
Mrozoodporność	bez zmian	wg normy

Dokumentacja techniczna, oferowany system posiada pełen zestaw wymaganych dokumentów:

1. Karta techniczna systemu
2. Raport z badań zgodnych z normą PN-EN 14877:2014
3. Atest higieniczny PZH
4. Badania zawartości WWA
5. Certyfikat ISO 9001:2015
6. Certyfikat ISO 14001:2015
7. Deklaracja Właściwości Użytkowych
8. Badania ekologiczne (DIN 18035-6:2021)

Wniosek, mając na względzie:

- konieczność zapewnienia uczciwej konkurencji i zasady równego traktowania wykonawców,
 - aktualne wytyczne Ministerstwa Sportu,
 - obowiązującą normę PN-EN 14877:2014 i realne parametry dostępnych na rynku nawierzchni sportowych,
- wnosimy o:

1. dopuszczenie do udziału w postępowaniu nawierzchni EPDM 2S, zgodnej z ww. normą i dokumentacją;
2. modyfikację zapisów SWZ w zakresie zawężających parametrów technicznych, w sposób umożliwiający udział w postępowaniu większej liczbie wykonawców oferujących produkty najwyższej jakości.

Proponowane zmiany zwiększą konkurencyjność, umożliwią realną ocenę ofert oraz pozwolą na wybór optymalnego rozwiązania z punktu widzenia jakości i kosztów inwestycji.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza rozwiązanie przedstawione przez składającego pytanie jako jedno z równoważnych w zakresie technologii, natomiast w zakresie stosowania wymienionego rodzaju nawierzchni poliuretanowej typu EPDM 2S gr. 14-16 mm zaznacza, iż nawierzchnie muszą spełniać wymagania stawiane w normie PN-EN 14877:2014 oraz posiadać odpowiednie atesty, spełniać wymagania obowiązujące na Polskim rynku w zakresie norm i atestów (m.in. PZH) oraz innych niezbędnych certyfikatów dla boisk wielofunkcyjnych.

Jednocześnie Zamawiający zaznacza, iż powyższe pytanie i odpowiedź oraz wyjaśnienia do SWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

Zamawiający przypomina, iż termin składania i otwarcia ofert przypada na dzień 1 lipca 2025r. ponadto godzina oraz miejsce składania pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa postępowania;
3. a/a.