

Bydgoszcz, 19.05.2023 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia: **Wykonanie projektu budowlanego oraz branżowych projektów technicznych dla potrzeb budowy źródła ciepła o mocy 1 MWt w oparciu o pompę ciepła na terenie Zakładu nr 2 – Szubin, 2023/S 085-262626**

KPEC Spółka z o.o. informuje, że do ww. postępowania wpłynęły zapytania. Treść pytań wraz z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się poniżej:

Pytanie

Czy zamawiający w ramach opracowywania dokumentacji będzie wymagał wykonania przez Wykonawcę testu TRT (Test reakcji termicznej) w celu potwierdzenia możliwości uzysku energii z gruntu dla potrzeb pracy pompy ciepła?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie

Zgodnie z ZWZ ... w tym okresie co najmniej trzy usługi polegające na wykonaniu projektu budowlanego na potrzeby realizacji budowy instalacji technologicznej wraz ze źródłem ciepła w oparciu o pompę ciepła o mocy nie mniejszej niż 400 kWt

- czy Zamawiający dopuszcza doświadczenie Wykonawcy, który wykaże się realizacją projektów źródeł ciepła o mocy powyżej 400kW ale bez udziału OZE w postaci pompy ciepła?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza przedłożenia przez Wykonawcę doświadczenia, które nie uwzględnia realizacji projektów z udziałem OZE w postaci pompy ciepła.

Pytanie

Czy na etapie projektu będą Państwo wymagać przygotowania przez projektanta testu TRT w celu optymalnego zwymiarowania dolnego źródła?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga na etapie przygotowania dokumentacji projektowej uwzględnienia przeprowadzenia testu TRT w celu optymalnego zwymiarowania dolnego źródła ciepła.

Nasze lokalizacje:

Bydgoszcz | Koronowo | Solec Kujawski
Nakło n/Notecią | Szubin

KRS 000033107
NIP 554-030-90-86
REGON 090523340
Kapitał zakładowy 50 200 000,00 zł



Kierownik
Działu Zamówień Publicznych

Marek Estkowski