



DKD/859/MD/2021

Gdańsk, dnia 02.07.2021 r.

Strona internetowa DRMG

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dot.: „Dostawa wraz z montażem urządzeń przeciwdziałających bakteriom Legionella do 13 obiektów Gdańsku- plan modernizacji 2021 oraz plan modernizacji basenów przyszkolnych.” (sygn. 125/BZP-U.510.92/2021/EP)

W związku z zapytaniem, jakie wpłynęło w sprawie zamówienia publicznego sygnatura akt 125/BZP-U.510.92/2021/EP Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), przekazuje, poniższe wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia Publicznego z prośbą o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1:

Czy system dezynfekcji wody - zwalczania bakterii z gatunku Legionella, powinien posiadać możliwość niezależnego sterowania elektrodą Ag i niezależnie elektrodą Cu?

Odpowiedź 1:

System powinien posiadać możliwość niezależnego sterowania elektrodą Ag oraz niezależne sterowanie elektrodą Cu

Pytanie 2:

Czy w skład ceny dostawy i montażu 13 urządzeń należy uwzględnić koszty serwisowania urządzeń. Jeżeli tak to jaki jest okres serwisowania 13 urządzeń, który ma obejmować wyliczony koszt serwisu.

Odpowiedź 2:

W cenie należy uwzględnić koszt serwisowania urządzeń w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

Zakres serwisu obejmować powinien:

- kalibracja urządzenia- raz na kwartał
- czyszczenie elektrod- raz na kwartał
- wymiana zużytych elektrod (bez kosztów elektrod)
- raz w roku dostarczenie badania wody na obecność bakterii Legionella
- raz w roku dostarczenie badania wody na obecność srebra i miedzi

Ewa Zielińska

Zastępca Dyrektora ds. Zadań Liniowych

Podpisano elektronicznie: 03-08-2021