



Kołaczkowo, dn. 04.04.2024 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dot. Budowa drogi ul. Leśna w Sokolnikach

– nr ref. FEZP.271.9.2024

Działając zgodnie z art. 284 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że w toku przedmiotowego postępowania do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), o wskazanej niżej treści:

Pytanie 1.

Do wymiany ww. słupa konieczne jest wyłączenie linii SN 15kV co powoduje pozbawienie zasilania co najmniej 14 stacji transformatorowych i na czas prowadzenia prac konieczne będzie podłączenie agregatów prądotwórczych na koszt wykonawcy. Na tą chwilę nie mamy informacji o mocy koniecznych agregatów.

Proszę o informację czy kosztorys inwestorski uwzględnia podłączenie agregatów prądotwórczych do stacji transformatorowych, które będą wyłączone w trakcie wymiany słupa przelotowego.

Odpowiedź:

Koszty przebudowy kolizji elektroenergetycznej należy wycenić z pozycji wymiana istniejącego słupa linii SN na słup E-13,5/4,3 wraz z przełożeniem przewodów linii napowietrznej załączonego kosztorysu ofertowego. Technologię wykonania szacuje wykonawca na podstawie zawartej przez Gminę Kołaczkowo z firmą ENEA Operator Sp. z o.o. umową nr U/OD5/RD4/4/2023 z dnia 26.09.2023 w zakresie przebudowy istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej SN 15 kV linia SN relacji „GPZ Września Wschód – Węgierki” WSW-022 oraz nN 0,4 kV linia nN zasilana ze stacji transformatorowej SN/nN nr 540226 Sokolniki w związku z planowaną budową odcinka drogi gminnej zlokalizowanej na dz. 251/1 obręb Sokolniki (załącznik nr 1 do OPZ).

Wójt Gminy Kołaczkowo
Teresa Waszak