

Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia: **Wycena wartości węzłów i sieci ciepłych zlokalizowanych na terenie obiektów sportowych oraz w pasie drogowym miasta, które Urząd Miasta Bydgoszcz zamierza wnieść aportem w zasoby KPEC Sp. z o.o.**

KPEC Spółka z o.o. informuje, że w dniu 02.03.2021 r. do ww. postępowania wpłynęły pytania. Treść pytań z odpowiedziami Zamawiającego znajdują się poniżej:

1. Czy Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji na każdym węźle ciepłym? Czy węzły przeznaczone do wyceny są typowe i powtarzalne?
2. Czy Zamawiający przekaze Wykonawcy dokumenty techniczne dotyczące węzłów ciepłych?
3. Czy w przypadku węzłów ciepłych wycenie podlegają tylko węzły czy należy wykonać także wycenę pomieszczeń, w których węzły ciepłe są zlokalizowane?
4. Jakiego typu kotłownie należy wycenić? Czym są opalane?
5. Czy Zamawiający przekaze Wykonawcy wykaz środków trwałych znajdujących się w kotłowniach?
6. Czy wycenie podlegają tylko kotłownie czy także grunt, na którym są zlokalizowane?

Odpowiedź Zamawiającego:

1. Wizja na każdym węźle czy kotłowni jest konieczna, obiekty nie są powtarzalne.
 2. Właścicielem obiektów jest Bydgoskie Centrum Sportu, dokumenty techniczne należy uzyskać u p. Mariusza Kurdelskiego tel. 663 779 234 - Kierownika Działu Infrastruktury BCS.
 3. Wycena powinna obejmować również prace budowlane związane z przywróceniem odpowiedniego stanu technicznego pomieszczeń, w których zlokalizowane są przedmiotowe instalacje.
 4. Wyceniane kotłownie opalane są gazem ziemnym i olejem opałowym.
 5. jak w pkt. 2
 6. Wycenie podlegają tylko instalacje i pomieszczenia.
- Wycenę należy przygotować z rozbiem na wycenę instalacji i na wycenę pomieszczenia.

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych

Marek Estkowski