

Nazwa projektu:				Szarych Szeregów 11-13						
Zestawienie strat pomieszczeń										
Jednostka budynku: 01										
Numer / Opis			ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
węzeł c.o./Pokój mieszkalny 16,0 °C 7,4 m² 18,6 m³			864	287	71		1222	114	36	1336
suszarnia 2/Pokój mieszkalny 16,0 °C 21,6 m² 54,0 m³			577	393	93		1063	330	106	1393
/Pokój mieszkalny 16,0 °C 13,5 m² 33,8 m³			380	243	59		683	207	66	890
suszarnia 1/Pokój mieszkalny 16,0 °C 17,4 m² 43,4 m³			1117	345	123		1584	266	128	1850
Kondygnacja -1 59,9 m² 149,8 m³			2938	1269	345			917	336	
Jednostka budynku: 11/1										
Numer / Opis			ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
004/Pokój mieszkalny 20,0 °C 16,6 m² 41,6 m³			1352			328	1680	283	136	1963
003/Łazienka 24,0 °C 3,4 m² 8,4 m³			330	119		212	660	63	20	723
/pp. 20,0 °C 5,9 m² 14,7 m³				95		77	172	100	0	272
002/Kuchnia 20,0 °C 9,1 m² 22,7 m³			926	239		35	1199	155	49	1354
001/Pokój mieszkalny 20,0 °C 10,3 m² 25,7 m³			478	211		164	853	175	56	1028
Jednostka budynku: 11/2										
Numer / Opis			ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
006/Kuchnia 20,0 °C 8,5 m² 21,2 m³			471	153		61	685	144	46	829
005/Łazienka 24,0 °C 3,3 m² 8,3 m³				73		284	357	62	0	419
007/Pokój mieszkalny 20,0 °C 19,0 m² 47,5 m³			695	400		314	1409	323	103	1732
/pp. 20,0 °C 3,6 m² 9,1 m³				65		33	98	62	0	160
Jednostka budynku: 11/3										
Numer / Opis			ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
009/Łazienka 24,0 °C 3,1 m² 7,7 m³				113		270	383	58	0	441
010/Kuchnia 20,0 °C 9,3 m² 23,4 m³			521	257		113	892	159	51	1050
011/Pokój mieszkalny 20,0 °C 9,9 m² 24,8 m³			465	222		161	848	169	54	1017

/pp. 20,0 °C 5,8 m² 14,4 m³					114		78	192	98	0	290
008/Pokój mieszkalny 20,0 °C 16,6 m² 41,5 m³				616	425		355	1396	282	90	1678
Jednostka budynku: 13/1											
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
014/Łazienka 24,0 °C 3,1 m² 7,7 m³					115		268	383	57	0	441
/pp. 20,0 °C 5,8 m² 14,4 m³					97		78	174	98	0	272
012/Pokój mieszkalny 20,0 °C 9,9 m² 24,8 m³				465	203		161	829	169	54	998
015/Pokój mieszkalny 20,0 °C 16,6 m² 41,5 m³				616	411		355	1382	282	90	1664
013/Kuchnia 20,0 °C 9,4 m² 23,4 m³				521	260		114	896	159	51	1055
Jednostka budynku: 01											
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
7 p./kl. sch. 16,0 °C 11,5 m² 28,8 m³				350	299			649	176	56	825
9 p./kl. sch. 16,0 °C 11,5 m² 28,8 m³				350	254			604	176	56	780
Jednostka budynku: 13/2											
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
016/Pokój mieszkalny 20,0 °C 19,0 m² 47,5 m³				695			412	1107	323	103	1430
018/Łazienka 24,0 °C 3,3 m² 8,3 m³							321	321	62	0	383
/pp. 20,0 °C 3,6 m² 9,1 m³							52	52	62	0	114
017/Kuchnia 20,0 °C 8,5 m² 21,2 m³				471			105	576	144	46	721
Jednostka budynku: 13/3											
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
020/Łazienka 24,0 °C 3,4 m² 8,4 m³				330			252	581	63	20	644
022/Pokój mieszkalny 20,0 °C 10,3 m² 25,7 m³				478	175		164	817	175	56	992
/pp. 20,0 °C 5,9 m² 14,7 m³					67		77	144	100	0	244
019/Pokój mieszkalny 20,0 °C 16,6 m² 41,6 m³				1352	392		229	1973	283	136	2256
021/Kuchnia 20,0 °C 9,1 m² 22,7 m³				926	69		63	1058	155	49	1213
Kondygnacja 0 271,8 m² 679,5 m³				12407	4826	0			4615	1324	
Jednostka budynku: 11/4											

Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
104/Pokój mieszkalny 20,0 °C 16,6 m² 41,6 m³				1352			376	1728	283	136	2011
103/Łazienka 24,0 °C 3,4 m² 8,4 m³				330			274	604	63	20	666
/pp. 20,0 °C 5,9 m² 14,7 m³					45		102	147	100	0	247
102/Kuchnia 20,0 °C 9,1 m² 22,7 m³				926			114	1040	155	49	1194
101/Pokój mieszkalny 20,0 °C 10,3 m² 25,7 m³				478	121		186	785	175	56	960
Jednostka budynku: 11/5											
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
106/Kuchnia 20,0 °C 8,5 m² 21,2 m³				471			131	602	144	46	746
107/Pokój mieszkalny 20,0 °C 19,0 m² 47,5 m³				695	15		454	1163	323	103	1486
105/Łazienka 24,0 °C 3,3 m² 8,3 m³							339	339	62	0	401
/pp. 20,0 °C 3,6 m² 9,1 m³					58		33	90	62	0	152
Jednostka budynku: 11/6											
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
109/Łazienka 24,0 °C 3,1 m² 7,7 m³							324	324	58	0	382
110/Kuchnia 20,0 °C 9,3 m² 23,4 m³				521			191	712	159	51	871
111/Pokój mieszkalny 20,0 °C 9,9 m² 24,8 m³				465	121		181	767	169	54	935
/pp. 20,0 °C 5,8 m² 14,4 m³					45		101	146	98	0	244
108/Pokój mieszkalny 20,0 °C 16,6 m² 41,5 m³				616			489	1105	282	90	1387
Jednostka budynku: 13/4											
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
114/Łazienka 24,0 °C 3,1 m² 7,7 m³							323	323	58	0	381
/pp. 20,0 °C 5,8 m² 14,4 m³					45		101	146	98	0	244
112/Pokój mieszkalny 20,0 °C 9,9 m² 24,8 m³				465	121		181	767	169	54	935
115/Pokój mieszkalny 20,0 °C 16,6 m² 41,5 m³				616			489	1105	282	90	1387
113/Kuchnia 20,0 °C 9,3 m² 23,4 m³				521			191	712	159	51	871
Jednostka budynku: 13/5											
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL

116/Pokój mieszkalny 20,0 °C 19,0 m² 47,5 m³	695	15		454	1163	323	103	1486
118/Łazienka 24,0 °C 3,3 m² 8,3 m³				339	339	62	0	401
/pp. 20,0 °C 3,6 m² 9,1 m³		58		33	90	62	0	152
117/Kuchnia 20,0 °C 8,5 m² 21,2 m³	471			131	602	144	46	746
Jednostka budynku: 13/6								
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
120/Łazienka 24,0 °C 3,4 m² 8,4 m³	330			274	604	63	20	666
122/Pokój mieszkalny 20,0 °C 10,3 m² 25,7 m³	478	121		186	785	175	56	960
/pp. 20,0 °C 5,9 m² 14,7 m³		45		102	147	100	0	247
119/Pokój mieszkalny 20,0 °C 16,6 m² 41,6 m³	1352			373	1725	283	136	2008
121/Kuchnia 20,0 °C 9,1 m² 22,7 m³	926			114	1040	155	49	1194
Jednostka budynku: 01								
Kondygnacja 1 248,8 m² 622,0 m³	11707	810	0			4263	1212	
Jednostka budynku: 11/7								
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
204/Pokój mieszkalny 20,0 °C 16,6 m² 41,6 m³	2370			187	2558	283	163	2841
203/Łazienka 24,0 °C 3,4 m² 8,4 m³	570			193	763	63	24	826
/pp. 20,0 °C 5,9 m² 14,7 m³	328	72		41	441	100	0	541
202/Kuchnia 20,0 °C 9,1 m² 22,7 m³	1483			11	1494	155	59	1648
201/Pokój mieszkalny 20,0 °C 10,3 m² 25,7 m³	1046	195		81	1322	175	67	1497
Jednostka budynku: 11/8								
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
206/Kuchnia 20,0 °C 8,5 m² 21,2 m³	957			41	998	144	55	1142
207/Pokój mieszkalny 20,0 °C 19,0 m² 47,5 m³	1725	24		266	2015	323	124	2338
205/Łazienka 24,0 °C 3,3 m² 8,3 m³	212			268	480	62	0	542
/pp. 20,0 °C 3,6 m² 9,1 m³	199	92		-4	287	62	0	349
Jednostka budynku: 11/9								
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL

209/Lazienka 24,0 °C 3,1 m² 7,7 m³	207			254	461	58	0	519
208/Pokój mieszkalny 20,0 °C 16,6 m² 41,5 m³	1558			318	1875	282	108	2157
210/Kuchnia 20,0 °C 9,3 m² 23,4 m³	1002			90	1092	159	0	1251
211/Pokój mieszkalny 20,0 °C 9,9 m² 24,8 m³	1016	195		79	1289	169	65	1458
/pp. 20,0 °C 5,8 m² 14,4 m³	321	72		42	435	98	0	533
Jednostka budynku: 01								
Jednostka budynku: 13/7								
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
214/Lazienka 24,0 °C 3,1 m² 7,7 m³	207			254	461	58	0	519
/pp. 20,0 °C 5,8 m² 14,4 m³	321	72		42	435	98	0	533
212/Pokój mieszkalny 20,0 °C 9,9 m² 24,8 m³	1016	195		79	1289	169	65	1458
215/Pokój mieszkalny 20,0 °C 16,6 m² 41,5 m³	1558			318	1875	282	108	2157
213/Kuchnia 20,0 °C 9,3 m² 23,4 m³	1068			90	1158	159	61	1316
Jednostka budynku: 13/8								
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
216/Pok. dzienny 20,0 °C 19,0 m² 47,5 m³	1725	24		266	2015	323	124	2338
218/Lazienka 24,0 °C 3,3 m² 8,3 m³	212			268	480	62	0	542
/pp. 20,0 °C 3,6 m² 9,1 m³	199	92		-4	287	62	0	349
217/Kuchnia 20,0 °C 8,5 m² 21,2 m³	957			41	998	144	55	1142
Jednostka budynku: 13/9								
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
220/Lazienka 24,0 °C 3,4 m² 8,4 m³	570			193	763	63	24	826
222/Pokój mieszkalny 20,0 °C 10,3 m² 25,7 m³	1046	195		81	1322	175	67	1497
/pp. 20,0 °C 5,9 m² 14,7 m³	328	72		41	441	100	0	541
219/Pokój mieszkalny 20,0 °C 16,6 m² 41,6 m³	2370			186	2557	283	163	2839
221/Kuchnia 20,0 °C 9,1 m² 22,7 m³	1483			11	1494	155	59	1648
Kondygnacja 2 248,8 m² 622,0 m³	26053	1298	0			4263	1393	