



Boleszkowice, 2022-08-24

OŚGN.ZP.271.18.2022

## WYKONAWCY

## UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Boleszkowice.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający w związku z otrzymanymi pytaniami udziela wyjaśnień do SWZ:

*1. Czy Zamawiający dopuszcza montaż kamery wewnątrz stacji SUW w celu podglądu stacji przez Wykonawcę w okresie gwarancji?*

**Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie zobowiązuje do sporządzania okresowych raportów z podglądu.**

*2. Czy Zamawiający dopuszcza sterowanie i zasilanie pomp zestawów hydroforowych z szafy sterowniczej SUW?*

**Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem, że każda pompa będzie zintegrowana z przetwornikiem częstotliwości.**

*3. Czy Zamawiający dopuszcza przedłużenie rury studziennej za pomocą spawów i pomalowanie rurociągu farbą z atestem PZH?*

**Zamawiający dopuszcza przedłużenie rury studziennej techniką spawania.**