

## KMP Toruń /KP Śródmieście

Zakres robót instalacyjnych

**Zadanie dotyczy wymiany skorodowanych przewodów instalacji wodociągowej w piwnicy kompleksu budynków KMP Toruń ul. Grudziądzka 17 /KP Śródmieście ul. PCK 2.**

Ze względu na liczne awarie przewodów rurowych instalacji wodociągowej w piwnicach kompleksu budynków KMP Toruń / KP Toruń Śródmieście należy wymienić uszkodzone przewody stalowe ocynkowane na nowe. W instalacji zastosować przewody stalowe podwójnie ocynkowane gwintowane, atestowane dla wody do celów pitnych. Ze względu na specyfikę funkcjonowania obiektów, w budynku należy zapewnić stały dostęp do wody pitnej poprzez stosowanie by-pasów i odcinkowego przełączania przewodów zasilających minimalizując zakłócenia w dostawie wody.

Na przewodach wody stosować izolację zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny opowiadać budynki i ich usytuowanie, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. oraz PN-B-02421:2000 , PN-B- 02873:1996 (nierozprzestrzeniające ognia). Łączenie izolacji zgodnie z instrukcją montażu producenta.

Ilość przewodów do wymiany zgodnie z załączonym przedmiarem.