

Toruń, 30.11.2018r.

EZ.38.243.2018

Strona internetowa

+ platforma zakupowa Open Nexus

Dotyczy postępowania pn: „Dostawa fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego o mocy 200 kVA na homologowanym podwoziu dwuosiowym z dyszlem prostym”

Zamawiający Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., w związku ze złożonym pytaniem do zapytania ofertowego, działając na podstawie § 4 pkt. VII ust. 2 i 3 Regulaminu udzielenia zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi sp. z o.o., odpowiada jn.:

Pytanie:

Czy agregaty mają spełniać normę emisji spalin STAGE 3A czy mogą też spełniać normę STAGE 2 ?

Odpowiedź:

Agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym nie będzie maszyną samojezdną tylko transportowany na homologowanym podwoziu dwuosiowym. W związku z powyższym, może również spełniać normę STAGE 2.

Zastępca Prezesa
ds. Ekonomicznych

Piotr Kąpiński

Prezes

Włodzisław Mijowski