



Damian Bodora
ul. Jana 3
42-612 Tarnowskie Góry

37990910016108
VPLD/DT/ /2024/MN

Tarnowskie Góry, 21.08.2024

Dotyczy: Uzgodnień branżowych dotyczących budowy warsztatów szkolnych na terenie szkoły ZSBiA w Tarnowskich Górach.

W związku z przeprowadzonym wykopem kontrolnym Veolia Południe Sp. z o.o. informuje, że faktyczna trasa przyłącza ciepłowniczego do budynku sali gimnastycznej nie koliduje z projektowanym budynkiem warsztatów szkolnych. W przedstawionym rejonie przebiega sieć ciepłownicza wysokiego parametru o średnicach od 2xDN200 mm oraz przyłącza ciepłownicze 2xDN65 mm i 2xDN40 mm wykonane w systemie rur preizolowanych oraz sieć kanałowa 2xDN50 mm. Rurociągi preizolowane ułożone są w gruncie w ochronnej 20 cm warstwie piaskowej. Infrastruktura ciepłownicza w przedstawionym rejonie zaznaczona została kolorem różowym (sieć preizolowana) i kolorem zielonym (sieć kanałowa).

Jednocześnie informujemy, że wszelkie prace ziemne prowadzone w pobliżu zaznaczonych sieci ciepłowniczych należy prowadzić ręcznie i pod nadzorem przedstawiciela Veolia Południe Sp. z o.o. W przypadku napotkania podczas prac ziemnych kanału ciepłowniczego lub rurociągów preizolowanych, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Veolię Południe Sp. z o.o. oraz wstrzymać dalsze prace w tym miejscu.

Powyższe uzgodnienia dotyczą wyłącznie budowy budynku warsztatów szkolnych, pozostałe instalacje widoczne na załączonej mapie (zbiornik na wodę deszczową wraz z instalacją i separatorami substancji ropopochodnych, kanalizacja deszczowa KD100, przyłącze wodociągowe oraz instalacja wewnętrzna CO) wymagać będą osobnych uzgodnień. Prosimy więc o wystąpienie oficjalnym pismem o wydanie uzgodnień branżowych w związku z kolizją w/w instalacji.

Projekt instalacji wewnętrznej CO uzgodniony zostanie po otrzymaniu od Państwa pełnej dokumentacji wraz z obliczeniami oraz z przedstawionym zapotrzebowaniem mocy cieplnej projektowanego budynku warsztatów szkolnych.

Veolia Południe Sp. z o.o.
ul. Zagórska 173, 42-600 Tarnowskie Góry
Kapitał zakładowy: 48 459 500 zł | NIP: 628-207-45-66 | REGON: 356829760
KRS: 0000212092 Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS
tel. +48 32 285 92 82, +48 32 285 96 87 - fax: + 48 32 381 19 05
e-mail: veoliapoludnie@veolia.com
www.veoliaterm.pl
www.veolia.pl
Polityka prywatności udostępniona jest pod adresem www.veoliaterm.pl
lub w siedzibie Veolia Południe Sp. z o.o.

Biuro w Tarnowskich Górach
ul. Zagórska 173
42-600 Tarnowskie Góry
tel. +48 32 285 92 82, +48 32 285 96 87,
fax: +48 32 381 19 05
Biuro w Chrzanowie
ul. Pogorska 36, 32-500 Chrzanów
tel. +48 32 623 51 54
fax: +48 32 623 52 54



Uzgodnienie ważne jest 2 lata

W sprawach szczegółowych kontaktować się z pracownikiem Działu Technicznego:
Marek Nowak tel. 667 620 714

Kopia:

DT

Nowak

[Signature]
Prezes Zarządu

Wojciech Noga

Veolia Południe Sp. z o.o.

ul. Zagórska 173, 42-600 Tarnowskie Góry
Kapitał zakładowy: 48 459 500 zł | NIP: 628-207-45-66 | REGON: 356829760
KRS: 0000212092 Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS
tel. +48 32 285 92 82, +48 32 285 96 87 - fax: +48 32 381 19 05
e-mail: veoliapoludnie@veolia.com
www.veoliaterm.pl
www.veolia.pl

Polityka prywatności udostępniona jest pod adresem www.veoliaterm.pl
lub w siedzibie Veolia Południe Sp. z o.o.

Biuro w Tarnowskich Górach

ul. Zagórska 173
42-600 Tarnowskie Góry
tel. +48 32 285 92 82, +48 32 285 96 87,
fax: +48 32 381 19 05

Biuro w Chrzanowie

ul. Pogorska 36, 32-500 Chrzanów
tel. +48 32 623 51 54
fax: +48 32 623 52 54

Veolia Potudnie Sp. z o.o.

Na oznaczonym terenie alec ~~nie~~ i podziemia

a) ~~nie~~ występuje

b) nie koliduje

c) naniesiona kolorem *niebieskim i zielonym*

Tamowskie Góry, dnia *21.08.2024*

Podpis *Marek Nowak*

Specjalista ds. Technicznych

Marek Nowak

Marek Nowak

Naniesione trasy kanalu sieci cieplnej są

orientacyjne.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych

należy wystąpić do Veolia Potudnie Sp. z o.o.

o pełnienie nadzoru oraz wykonać przekopy

kontrolne, celem ustalenia dokładnej trasy sieci

cieplnej.

Niniejsze uzgodnienie jest ważne na okres 2 lat

od daty jego dokonania.

Tamowskie Góry, dnia *21.08.2024*

.....

Przebieg trasy kanalu sieci cieplnej	6442.1.1927.2023
Organ służby geodetyzacji, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Tamogórski
W wykonawcę prac geodetyzacyjnych	Zakład Usług Geodetyzycznych i Kartograficznych Wojciech Kruk, Puc Krak S.C.
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywną wytyczenia	Protokół Wytyczenia Nr GP Z.6442.1.1927.2023, 27719 z daty 09-02-2024 r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Pod Krak Nr uprawnień: 16351