



MINOUT MARCIN JANISZEK

42-612 Tarnowskie Góry

ul. Janasa 3

3759081001404
VPLD/DT/

/2025/MN

Tarnowskie Góry, 08.01.2025

Dotyczy: Uzgodnień branżowych kabli energetycznych niskiego napięcia sieci elektroenergetycznej dla rozbudowy dwóch sieci elektroenergetycznych nN oraz rozbiórki istniejącej sieci elektroenergetycznej nN w Tarnowskich Górach przy ul. Okrzei 3

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.01.2025 r. w sprawie uzgodnienia wyżej wymienionego zadania, Veolia Południe Sp. z o.o. informuje, że w przedstawionym rejonie przebiega sieć ciepłownicza wysokiego parametru o średnicach od 2xDN200 mm do 2xDN50mm Sieci zostały wykonane w systemie rur preizolowanych i ułożone w gruncie w ochronnej 20 cm warstwie piaskowej na głębokości od 0,7m do 1,0m. Infrastruktura ciepłownicza w przedstawionym rejonie zaznaczona została kolorem różowym.

W związku z brakiem dokumentacji technicznej i geodezyjnej sieci, w celu weryfikacji głębokości zalegania oraz ich faktycznego przebiegu, należy wykonać wykopy kontrolne w miejscu przebiegu infrastruktury ciepłowniczej. Zasypując wykopy kontrolne, szczególną uwagę zwrócić na uzupełnienie ochronnej warstwy piaskowej o wymaganą wysokość.

Przedstawiony projekt linii kablowej nN oraz planowana rozbiórka istniejącej sieci elektroenergetycznej uzgadniamy pod warunkiem zachowania poniższych odległości i zastosowania wymaganych zabezpieczeń w projekcie:

1. Minimalne odległości pionowe kabli elektroenergetycznych <15 kV - min. 0,2 m między płaszczem osłonowym, a osłoną kabla.
2. Minimalne odległości poziome kabli elektroenergetycznych, teletechnicznych – 1,0 m od skrajni płaszcza osłonowego sieci ciepłowniczej.

Veolia Południe Sp. z o.o.

ul. Zagórska 173, 42-600 Tarnowskie Góry
Kapitał zakładowy: 48 459 500 zł | NIP: 628-207-45-66 | REGON: 356829760
KRS: 0000212092 Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS
tel. +48 32 285 92 82, +48 32 285 96 87 - fax: +48 32 381 19 05
e-mail: veoliapoludnie@veolia.com
www.veoliaterm.pl
www.veolia.pl

Polityka prywatności udostępniona jest pod adresem www.veoliaterm.pl
lub w siedzibie Veolia Południe Sp. z o.o.

Biuro w Tarnowskich Górach

ul. Zagórska 173
42-600 Tarnowskie Góry
tel. +48 32 285 92 82, +48 32 285 96 87,
fax: +48 32 381 19 05

Biuro w Chrzanowie

ul. Pogorska 36, 32-500 Chrzanów
tel. +48 32 623 51 54
fax: +48 32 623 52 54



3. W miejscu skrzyżowania z istniejącą siecią ciepłowniczą projektowane uzbrojenie należy zabezpieczyć poprzez zabudowę rury ochronnej. Rura ochronna powinna być ułożona na długości większej o 0,50 m z każdej strony sieci ciepłowniczej licząc od obrysu zewnętrznego płaszczu.
4. Proponujemy dodatkowo zmienić trasę projektowanej sieci elektroenergetycznej w miejscu zaznaczonym na mapie kolorem zielonym. Ma to na celu uniknięcie dwóch dodatkowych kolizji. Propozycja trasy linii elektroenergetycznej zaznaczono kolorem niebieskim.

Wszelkie prace w pobliżu sieci ciepłej należą wykonywać ręcznie oraz pod nadzorem przedstawiciela Veolia Południe Sp. z o.o., po wcześniejszym pisemnym poinformowaniu o zamiarze prowadzenia robót z podaniem informacji teleadresowej osoby odpowiedzialnej za prowadzenie prac. Informację należy przesłać na adres naszego biura w Tarnowskich Górach minimum 5 dni przed planowanym wejściem w teren.

Odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na istniejącej sieci ciepłej w trakcie realizacji inwestycji ponosi Inwestor.

Uzgodnienie jest ważne 2 lata.

W sprawach szczegółowych kontaktować się z pracownikiem Działu Technicznego:
Marek Nowak tel. 667 620 714

Fakturę VAT za uzgodnienie na kwotę 200 zł. netto prześlemy pocztą w późniejszym terminie.

Kopia:

DT

Nowak

Prezes Zarządu

Wojciech Noga