

RGI.271.31.2022

Świltcza, dn. 16.12.2022 r.

Wyjaśnienie treści SWZ nr 1

Zamawiający: Gmina Świltcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na roboty budowlane, nazwa zadania:

Remont części budynku OSP w Bratkowicach z przystosowaniem na Dzienny Dom Seniora

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 08 grudnia 2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 2022/BZP 00485794/01 oraz na platformie zakupowej pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swiltcza

Planowany termin składania ofert: **do 23 grudnia 2022 r. do godz. 08:00**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Gmina Świltcza wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:

W dniu 15 i 16 grudnia 2022 r. do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytania z dnia 15.12.2022 r.:

Treść pytania 1:

Proszę o wyjaśnienie i doprecyzowanie pozycji przedmiaru 39 tj. "Wykonanie nowej instalacji c.o. w pomieszczeniach budynku dziennego Klubu Seniora zgodnie z wymogami technicznymi (montaż nowych grzejników, przewodów instalacji c.o. zaworów termostatycznych, montaż nowego pieca – kotła kondensacyjnego dwufunkcyjnego wraz z montażem nowego systemu kominowego oraz potrzebnego osprzętu)"

Ile i jakie rury (na tynkowe, podposadzkowe)?

Odpowiedź:

Średnice rur, wielkość oraz ilość grzejników powinna być dobrana zgodnie z wymaganiami technicznymi. Kubatura pomieszczeń do ogrzania 1200 m³. Instalacje centralnego ogrzewania prowadzić natynkowo, rurami ze stali węglowej zewnętrznie ocynkowanej;

Ile i jakie grzejniki?

Odpowiedź:

Grzejnik stalowy, płytowy, zasilany z boku: C22 600/2000 - 3 szt., C22 600/1200 - 3 szt., C22 600/1000 - 4 szt., C22 600/600 - 2 szt., C33 600/3000 - 3 szt;

Jaki piec, jaka moc?

Odpowiedź:

Kocioł kondensacyjny, dwufunkcyjny 30/36 kW (co / cwu);

Jaki komin, jaka długość?

Odpowiedź:

Komin rura dwuścienna 80/125, wysokość 6m;

Treść pytania nr 2:

Proszę o wyjaśnienie i doprecyzowanie pozycji przedmiaru 40 tj. "Wykonanie potrzebnej instalacji wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej w pomieszczeniach sanitarnych oraz pom. grotu solnej - zgodnie z wytycznymi" Na czym ma polegać wykonanie instalacji wentylacji?

Odpowiedź:

Wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej: tj. przebicie się do istniejącego komina.

Wykonanie nowego komina? z przejściem przez dach?

Odpowiedź:

NIE;

Wentylacja mechaniczna na czym mają polegać roboty?

Odpowiedź:

Złożenie wentylatora wyciągowego w WC dla osób niepełnosprawnych;

Treść pytania 3:

Proszę o wyjaśnienie i doprecyzowanie pozycji przedmiaru 41 tj. "Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w nowo powstałych pomieszczeniach dziennego Klubu Seniora oraz dostosowanie instalacji elektrycznej pod względem ochrony przeciwporażeniowej" Na czym ma polegać w.w modernizacja? Ilość i jakie kable?

Odpowiedź:

Podłączenie instalacji elektrycznej do nowopowstałych pomieszczeń. Kable dostosować zgodnie z obowiązującymi wymaganiami technicznymi: gniazda, oświetlenie oraz łączniki. Schowanie pod tynk części instalacji el., ok. 40 mb;

Podtynkowo w koryktach?

Odpowiedź:

Podtynkowo;

Ilość i jakie punkty? Gniazdka, przełączniki? Ilość

Odpowiedź:

25 szt. łączników, 45 szt. gniazdek;

Czy należy wykonać WLZ?

Odpowiedź:

Nie;

Rozdzielnica? Czy należy przyjąć nową? ewentualnie jaka i jakie oprzyrządowanie.

Odpowiedź:

Rozdzielnica nowa;

Pytanie z dnia 16.12.2022 r.

Treść pytania:

Czy jest możliwość otrzymania projektu budowlanego w formie elektronicznej?

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni w załączeniu rzut parteru.