

Kamienna Góra, dnia 16.10.2023 r.

**Gmina Kamienna Góra**  
**Al. Wojska Polskiego 10**  
**58-400 Kamienna Góra**  
**NIP 614-01-02-873**

dotyczy postępowania przetargowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Domu Kultury z Biblioteką w Pisarzowicach na potrzeby MEDIATEKI oraz utworzenie Inkubatora przetwórstwa lokalnego poprzez adaptację części pomieszczeń na kuchnię wraz z zapleczem”.

Zamawiający - Gmina Kamienna Góra, działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 1129 ze zmianami) zwanej dalej „Ustawą” informuje, że w dniu 12 października 2023 r. do Zamawiającego wpłynęła korespondencja, przekazana drogą elektroniczną przez stronę prowadzonego postępowania, o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu i zamawiający udziela stosownych wyjaśnień:

#### **Treść skierowanej do zamawiającego korespondencji:**

- 1. Bardzo prosimy o zestawienie drzwi (podanie ilości, wymiarów, rodzaju materiału z jakiego mają być wykonane) dla etapu I, dotyczącego przebudowy pomieszczeń kuchni. Projekt nie zawiera tych informacji.*
- 2. Prosimy o informację czy należy wykonać napis „Mediateka” na ogrodzeniu, widoczny na rysunku PB PZT 4? Na rysunku PW PZT 4 brak takiego napisu.*
- 3. Jeśli należy wykonać napis na ogrodzeniu „Mediateka”, to bardzo prosimy o informację o sposobie montażu napisu, materiału, z jakiego ma być wykonany i podanie wielkości liter.*
- 4. Prosimy o informację czy w zakresie oferty Wykonawcy ma się znaleźć opłata administracyjna za wycinkę drzew, przewidzianych do usunięcia?*
- 5. Na rysunku zagospodarowania terenu znajduje się informacja o konieczności usunięcia drzew. Brakuje natomiast informacji jakiego rodzaju są to drzewa oraz jaki mają obwód pnia. Prosimy o podanie ilości, rodzaju i obwodu drzew przewidzianych do wycięcia.*
- 6. Jakie wymiary mają mieć poszczególne ławki widoczne na rysunku zagospodarowania terenu? W dokumentacji brakuje takiej informacji.*

#### **Odpowiedź:**

**Ad. 1.** Wszystkie drzwi sąsiadujące bezpośrednio z częścią korytarzową obiektu należy wykonać jako aluminiowe w kolorze uzgodnionym z zamawiającym (białe, szare lub brązowe), w dolnej części drzwi zastosować wypełnienie z płyt PCV natomiast w górnej części skrzydła wykonać szklenie szkłem bezpiecznym, mlecznym - P2.

Pozostałe drzwi w części kuchennej należy zamontować jako pełne, ze skrzydłem płytowym wzmocnionym (wypełnienie płytą wiórową otworową, okładzina z HDF, okleina CPL) w kolorze białym. Ościeżnica metalowa regulowana, malowana farbą proszkową (gr. profili stalowych min. 1.5mm) w kolorze białym, wyposażona w 3 zawiasy typu T.

Wszystkie drzwi należy wyposażyć w wkładki patentowe, klamki, szyldy.

**Uwaga ogólna:** Przed zamówieniem drzwi, należy dokonać faktycznych obmiarów otworu drzwiowego na budowie.

**Ad. 2 i 3.** Przedmiot zamówienie nie obejmuje wykonania napisu „Mediateka”. Dla Wykonawców podstawą do wyceny są dane zawarte w Projekcie Wykonawczym w części opisowej oraz graficznej (rysunkach).

**Ad.4 i 5.** Wycince podlegają 2 drzewa – „jesion” ( obwód pnia 80 cm mierzony na wysokości 120 cm ) oraz „sosna” (obwód pnia 80 cm mierzony na wysokości 120 cm ).  
W cenie oferty Wykonawca uwzględnia koszty związane z usunięciem (wycinką) drzew.  
Zezwolenie (decyzję administracyjną) na wycinkę drzew uzyska zamawiający.

**Ad. 6.** Dane dotyczące ławek są zawarte w PW. ( Projekt wykonawczy) – rysunki PZT – 2 *Plansza Wymiarowa* oraz PZT – 5 *Ławki wewnętrzne Detale*

**Z upoważnienia WÓJTA  
Z-ca Wójta  
/-/ mgr Małgorzata Buszkiewicz**