

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp o nr sprawy: TIR/29/RB/PN/2022 Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 99 w Rudzie Śląskiej (POIŚ 2014-2020) (ID 660628)

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz., 2019 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy, jak niżej:

Pytanie nr 1:

W załączniku nr 6 do oferty występuje wykonanie instalacji c.o. wraz z kotłami dwufunkcyjnymi, natomiast brak w załącznikach przedmiaru oraz dokumentacji. Prosimy o informację czy zostaną dołączone odpowiednie dokumenty czy załącznik nr 6 zostanie zmieniony. Jaki ma być zakres c.o w tym budynku.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Wykonanie instalacji c.o. obejmuje montaż 4 sztuk kotłów gazowych dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania o mocy minimalnej 17,4 kW oraz uruchomienie kotłów gazowych wraz z włączeniem do istniejącego układu c.o. i c.u.w.

Powyższe prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W związku z powyższym Zamawiający nie dokonuje zmiany załącznika nr 6.

Treść powyższej odpowiedzi jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców, którzy będą ubiegać o udzielenie zamówienia i złożą ofertę w ww. postępowaniu.


WICEPREZES ZARZĄDU
Bogusław Waćko