



URZĄD GMINY UDANIN
55-340 Udanin 26

tel./0-76/ 7442870 fax./0-76/7442899 www.udanin.pl e-mail: ug@udanin.pl

Udanin, 27.10.2021

OS.271.1.12.2021

Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu

Dotyczy: *Przebudowa drogi gminnej Udanin - Pichorowice -Gminy Udanin.*

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 poz. 2019 ze zm.) Zamawiający – Gmina Udanin przekazuje treść pytań do SIWZ i odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy z kruszywa w dwóch warstwach, tj. 15 cm 0/63 i 5 cm 0/31,5?

Tak dopuszcza się dwie warstwy.

2. Czy Zamawiający potwierdza, że w miejscu projektowanych mijanek możliwe jest wykonanie podbudowy z kruszywa bez wykonywania robót ziemnych i konstrukcyjnych?

Mogą wystąpić niewielkie roboty ziemne.

3. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie dodatkowej konstrukcji na mijankach?

Nie przewiduje.

4. Prosimy o zamieszczenie załącznika nr 13 do SWZ, o którym mowa w pkt 6, g) SWZ – dokumenty wymagane do załączenia wraz z ofertą – Informacje dotyczące wykonawcy – Oświadczenie w zakresie RODO i podwykonawców. Cyt. : „g) Informacje dotyczące wykonawcy (załącznik nr 13 do SWZ) W tym dokumencie wykonawca składa oświadczenie w zakresie: spełnienia wymogów RODO i podwykonawców Wymagana forma: Oświadczenie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. Oświadczenie zostało zawarte w formularzu oferty. Zamawiający nie wymaga złożenia odrębnego oświadczenia.

WÓJT

Wojciech Płaziuk