

Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej
w Bydgoszczy
ul. Dąbrowskiego 10
85-100 Bydgoszcz
tel. 52 233 10 00

Bydgoszcz, dnia 14.10.2017 r.

OPINIA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

(dotyczy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Bydgoszczy)

Informuję, że po przeprowadzeniu lustracji szkoły oraz zapoznaniu się z posiadaną przez placówkę dokumentacji ppoż., tj. ekspertyza techniczna, protokoły kontroli oraz przepisami warunków technicznych wskazuję:

- o konieczność wydzielenia części podziemnej od kondygnacji nadziemnych drzwiami o odporności ogniowej EI 30;
- o konieczność wymiany istniejących hydrantów wewnętrznych na obowiązujące przepisami ppoż. hydranty Ø 25 z wężem półsztywnym o długości 30 m;
- o wymiany nagranej muzyki informującej o przerwie na sygnał dzwonka szkolnego – aktualnie nie ma możliwości poinformowania użytkowników ZSO-7 o rodzaju alarmu (pożarowym, bombowym, typu Azyl) zgodnie ze wskazaniem organu prowadzącego z 2011 r.

Z poważaniem



Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej
ul. Dąbrowskiego 10
85-100 Bydgoszcz
tel. 52 233 10 00

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
13.02.2019

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
mgr inż. [Signature]

WZ-5595/194/12

Toruń, 24 lipca 2012r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 i 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49, poz. 509, z 2002r. Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 169, poz. 1387, z 2003r. Nr 130, poz. 1188; Nr 170, poz. 1660, z 2004r. Nr 162, poz. 1692, z 2005r. Nr 64, poz. 565; Nr 78, poz. 682; Nr 181, poz. 1524; Dz. U. z 2008r., Nr 229 poz. 1539; Dz. U. z 2009r., Nr 195 poz.1501; Nr 216 poz.1676, Dz. U. z 2010r., Nr 40, poz. 230; Nr 182, poz. 1228; Nr 254, poz. 1700; Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622), art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 12, poz. 68, zm. Dz. U. z 2009r. Nr 18, poz. 97, Dz. U. z 2010r. Nr 127, poz. 857; Nr 182, poz. 1228; Nr 238, poz. 1578, Nr 239, poz. 1589; Dz. U. z 2011r. Nr 117, poz. 677), § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 zm.: Dz. U. z 2003r. Nr 33, poz. 270; Dz. U. z 2004r. Nr 109 poz. 1156; Dz. U. z 2008r. Nr 201, poz. 1238, Dz. U. z 2009r. Nr 56, poz. 461; Dz. U. z 2010r. Nr 239, poz. 1597), § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121 poz. 1137; zm. Dz. U. z 2009r. Nr 119, poz. 998);

po rozpatrzeniu

ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla VII Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Kusocińskiego oraz Gimnazjum Nr 51 w Bydgoszczy opracowanej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych inż. Franciszka Kośnika i rzeczoznawcę budowlanego inż. Wiesława Dokowskiego, nadesłanej w dniu 16.07.2012r. przez Pana Janusza Kitajgrodzki – Dyrektora Szkoły w zakresie niespełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej w ww. obiekcie polegających na:

- braku obudowanych i oddymianych klatek schodowych,
- występowaniu jednych drzwi wyjściowych na zewnątrz o szerokości mniejszej niż 1,20m.

postanawiam

wyrazić zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w przedmiotowym obiekcie, w sposób zamienny w stosunku do obowiązujących wymagań technicznych, pod warunkiem zastosowania wskazanych w ekspertyzie zabezpieczeń przeciwpożarowych i rozwiązań zastępczych w postaci:

- oddzielenia drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 części technicznej w piwnicy wg wskazań ekspertyzy;
- wyposażenia obiektu w przeciwpożarowy wyłącznik prądu;
- wyposażenia budynku w oświetlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacji;
- wydzielenia pożarowego sali gimnastycznej poprzez wymianę drzwi do korytarza i do pomieszczenia jej zaplecza na drzwi o klasie odporności ogniowej EI 30;
- wydzielenia pomieszczenia (nr 0/35) pod salą gimnastyczną drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 60.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 ze zm.) przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków istniejących warunki techniczne mogą być spełnione w sposób inny niż w rozporządzeniu stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo – rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

Przedmiotem ekspertyzy i niniejszego postanowienia jest budynek VII Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum Nr 51 zlokalizowany przy ul. 11 Listopada 4 w Bydgoszczy.

Budynek składa się z dwóch brył (segmentów) tj. budynku szkolnego oraz sali gimnastycznej połączonych ze sobą łącznikiem. Obiekt szkoły ze względu na przeznaczenie zaliczony jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Rozpatrywany obiekt posiada dwie klatki schodowe, żelbetowe, wyłożone płytkami ceramicznymi.

W nadesłanej ekspertyzie rzeczoznawcy wskazali występujące w obiekcie nieprawidłowości oraz wskazali konieczne do wykonania zabezpieczenia, zarówno wynikające wprost z przepisów jak i stanowiące zabezpieczenia rekompensujące pozostałe, niemożliwe do usunięcia nieprawidłowości. Jako podstawową nieprawidłowość rzeczoznawcy wskazali brak obudowania i oddymiania klatek schodowych. Zaproponowane przez rzeczoznawców zabezpieczenia w postaci wydzielenia sali gimnastycznej od pozostałej części budynku drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 oraz wydzielenie pomieszczenia gospodarczego znajdującego się pod salą gimnastyczną w piwnicy wpłynie pozytywnie na poprawę warunków ochrony przeciwpożarowej i możliwość ewakuacji w przypadku pożaru. Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego na drogach umożliwi ewakuację ludzi przebywających w budynku nawet po zaniku prądu elektrycznego.

Analizując warunki bezpieczeństwa pożarowego rozpatrywanej szkoły oraz możliwość ewakuacji ludzi w przypadku powstania pożaru stwierdza się, iż w lokalu zostaną zapewnione warunki bezpieczeństwa pożarowego i ewakuacji oraz możliwość prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej przez jednostki straży pożarnej.

Postanowienie jest ważne łącznie z ekspertyzą.

W związku z powyższym postanawia się jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie służy zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 00-914 Warszawa ul. Podchorążych 38 za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia.

Załącznik:

Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
Dla VII Liceum Ogólnokształcącego im. Janusz Kusociński
oraz Gimnazjum nr 51 w Bydgoszczy

Otrzymują:

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7
VII Liceum Ogólnokształcące
ul. 11 Listopada 4
85-643 Bydgoszcz

2. A/a

Do wiadomości:

1. Franciszek Kośnik
ul. Kamienna 9,
87-100 Toruń
2. Wiesław Dokowski
ul. Świerkowa 46
87-100 Toruń
3. Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
w Bydgoszczy
MP/2012



Kujawsko-Pomorski
Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
up.
pł. brg. mgr inż. Krzysztof Michałowski
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7
ul. 11 Listopada 4
85-643 Bydgoszcz
tel. 52 34 10 57, 52 34 21 15

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
13.02.2019

INSTRUKTOR SZKOŁY
Kujawsko-Pomorski
Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej

WZ-5595/195/12

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 i 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49, poz. 509, z 2002r. Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 169, poz. 1387, z 2003r. Nr 130, poz. 1188; Nr 170, poz. 1660, z 2004r. Nr 162, poz. 1692 z 2005 r. Nr 64, poz. 565; Nr 78, poz. 682; Nr 181, poz. 1524; Nr 64 poz. 565; Dz. U. z 2008r., Nr 229 poz. 1539; Dz. U. z 2009r., Nr 195 poz.1501; Nr 216 poz.1676, Dz. U. z 2010, Nr 40 poz. 230; Nr 254, poz. 1700; Nr 182, poz. 1228), art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, zm. Dz. U. z 2009r. Nr 18, poz. 97, Dz. U. z 2010 Nr 127, poz. 857; Nr 239, poz. 1589; Nr 182, poz. 1228; Nr 238, poz. 1578; z 2011 Nr 117, poz. 677) § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121 poz.1137, zm. Dz. U. z 2009 Nr 119, poz. 998), § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r., Nr 109 poz. 719);

po rozpatrzeniu

ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla VII Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Kusocińskiego oraz Gimnazjum Nr 51 w Bydgoszczy opracowanej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych inż. Franciszka Kośnika i rzeczoznawcę budowlanego inż. Wiesława Dokowskiego, nadesłanej w dniu 16.07.2012r. przez Pana Janusza Kitajgrodzki – Dyrektora Szkoły w zakresie niespełnienia wymagań dla hydrantów wewnętrznych tj. występowaniu hydrantów wewnętrznych 52 z wężem płasko składanym;

postanawiam

wyrazić zgodę na niespełnienie wymagań w zakresie braku wyposażenia rozpatrywanego budynku w hydranty wewnętrzne 25 z wężem półsztywnym pod warunkiem pozostawienia w budynku szkoły istniejących hydrantów 52 z wężem płasko składanym oraz doposażenia obiektu w hydranty 25 z wężem półsztywnym, w taki sposób, aby pokryć zasięgiem prądów wody całą chronioną powierzchnię rozpatrywanego obiektu.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r., Nr 109 poz. 719) w przypadkach szczególnie uzasadnionych lokalnymi uwarunkowaniami w uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych nie pogarszających warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu w stosunku do wymagań dotyczących hydrantów wewnętrznych.

W obiekcie VII Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Kusocińskiego wymagana jest instalacja wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami 25 z wężem półsztywnym zlokalizowanymi na każdej kondygnacji.

W obiekcie istnieje instalacja hydrantowa 52 z węzłem płasko składanym. Rzecznicy w ekspertyzie wskazali na pozostawienie hydrantów 52 pod warunkiem uzupełnienia sieci hydrantowej, hydrantami 25 z węzłem półsztywnym, tak aby zapewnić pokrycie wszystkich pomieszczeń zasięgiem prądów wody.

Uznano, że wskazane rozwiązanie nie spowoduje pogorszenia stanu ochrony przeciwpożarowej w tym zakresie.

Powyższa sprawa rozpatrywana jest zgodnie z pragmatyką służbową, jako odrębna, lecz uwzględniana jest przy ocenie oddziaływania na stan ochrony przeciwpożarowej, łącznie z warunkami określonymi w postanowieniu Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP znak: WZ-5595/194/12 z 24.07.2012r.

W związku z powyższym postanawia się jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie służy zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 00-463 Warszawa ul. Podchorążych 38 za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia.



Kujawsko-Pomorski
Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
st. bryg. mgr inż. Krzysztof Michalowski
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego

Otrzymują:

- 1) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7
VII Liceum Ogólnokształcące
ul. 11 Listopada 4
85-643 Bydgoszcz

2. A/a

Do wiadomości:

1. Franciszek Kośnik
ul. Kamienna 9,
87-100 Toruń
2. Wiesław Dokowski
ul. Świerkowa 46
87-100 Toruń
3. Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
w Bydgoszczy

MP/2012

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7
ul. 11 Listopada 4
85-643 Bydgoszcz
tel. 52 331 01 79 - 52 331 02 18

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

13.02.2019

DIVISION FOR SENIORS
Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki