



Kwidzyn, dnia 26.04.2022r.

ZP.271.11.2022

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami pn. „**Budowa oświetlenia typu LED na terenie gminy Kwidzyn – Etap II**”.

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, że do w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły zapytania do treści SWZ o wyjaśnienie następujących kwestii:

1. Proszę o doprecyzowanie czy w skład budowy linii kablowej YAKXS 4x35 w Marezie wchodzi również część prowadzona od złącza ZKP do szafy SO?

**Odp.: TAK.**