



**MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
OŚRODEK MEDYCYNY PRACY**
09-402 PŁOCK ul. KOLEGIALNA 17

Płock, dnia 29.07.2021 r.

Do Wykonawców

Znak sprawy: ZP.264.22.2021

Dotyczy: wymiany istniejącego oświetlenia na oświetlenie oparte na technologii LED w łazienkach budynku przychodni Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17.

W związku z nadesłanym pytaniem odnośnie treści opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu jw. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie

W opisie przedmiotu zamówienia, w części : „System oświetleniowy winien”- jest zapis o tym ,że wszystkie oprawy oświetleniowe „powinny być przystosowane do wymiennych źródeł światła”- w związku z tym mam pytanie , czy dopuszczacie Państwo również, w przypadku wymiany kasetonów – zastosowanie paneli LED ze zintegrowanymi modułami świetlnymi? Takie rozwiązanie będzie znacznie nowocześniejsze i ekonomiczne w użytkowaniu, także znacznie prostsze w serwisowaniu (awarii mogą ulec w zasadzie tylko drivery, czyli rodzaj elektronicznych zasilaczy (po jednym na każdy panel), które bardzo prosto wymienić.

Ponadto, uprzejmie proszę o przesłanie projektu elektrycznego dla pomieszczeń, których dotyczy Zapytanie Ofertowe.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli LED ze zintegrowanymi modułami świetlnymi.
W załączeniu rzuty pomieszczeń.

Z-ca DYREKTORA
ds. Medycyny Pracy
lek. Paweł Wyrębkowski

Tel:	Płock 24 262 87 48	o/Warszawa 22 560 00 40	o/Radom 48 330 93 22
Fax:	24 262 88 42	22 560 00 41	48 330 93 23
e-mail:	plock@mwomp.pl	warszawa@mwomp.pl	radom@mwomp.pl
	NIP: 774-15-46-233	REGON 000301569	KRS 0000139991

Mazowsze.
serce Polski