

Zawiercie, dnia 16.02.2023 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn: „**Wykonanie prac remontowych dachu w Zespole Szkół im. generała Józefa Bema w Zawierciu**”

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Pełnomocnik Zamawiającego, działając na podstawie dyspozycji art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm., dalej: „ustawa Pzp”), w związku z otrzymanymi pytaniami od Wykonawcy zainteresowanego pozyskaniem przedmiotowego zamówienia publicznego, wyjaśnia:

#### Pytanie 1:

Proszę o wyjaśnienie, na której części dachu ma być wymieniona konstrukcja ( pow. 140 m2 )??

#### Odpowiedź:

**Wymiana dotyczy deskowania dachu i zostanie określona w czasie prowadzenia prac po demontażu papy.**

#### Pytanie 2:

Czy jest możliwość dołączenia przez Państwa dokumentacji rysunkowej z zakresem prac naprawczych konstrukcji dachu??

#### Odpowiedź:

**Zamawiający nie dysponuje dokumentacją rysunkową.**

#### Pytanie 3:

W przedmiarze jest zapis, że należy rozebrać konstrukcję więźb dachowych oraz deskowania , czy montaż nowej więźby jest w zakresie wykonawcy (brak pozycji w przedmiarze)??

#### Odpowiedź:

**W pozycji 1.3,2.1 przedmiaru określono : wymianę deskowania w ilości 140 m2. Wymiana nie dotyczy drewnianej konstrukcji dachu.**

#### Pytanie 4:

Ile jest obecnie warstw papy do demontażu??

#### Odpowiedź:

**Do demontażu jest jedna warstwa papy.**

#### Pytanie 5:

Proszę o wyjaśnienie, czy naprawa dotyczy wymiany rynien, czy rur spustowych ??

#### Odpowiedź:

**W pozycji 4.1 należy uwzględnić rury spustowe.**

**Pytanie 6:**

Proszę o wyjaśnienie w której części dachu będzie wymiana rynien/rur spustowych???

**Odpowiedź:**

***Naprawa dotyczy tylko rynien przy wejściu do budynku.***

**Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż powyższe wyjaśnienia nie stanowią zmiany treści SWZ.**

*Zatwierdził*  
*Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Zawierciu*  
*- Patrycja Kowalska*