

**Uczestnicy postępowania  
znak ZP.271.11.2023.KK**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane pn.: „*Budowa infrastruktury sportowej w zakresie bieżni lekkoatletycznej ze skokiem w dal w Szkołach Podstawowych w Myśliborzu*”

**Wyjaśnienia nr 1 treści SWZ**

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia:

**Pytanie 1:**

W związku z ogłoszonym przetargiem prosimy o sprecyzowanie rodzaju nawierzchni poliuretanowej. Sugerujemy wykonanie systemu dedykowanego na bieżnie sportowe z certyfikatem IAAF tj. 30m m warstwa ET + 11mm mata SBR + 2-3mm natrysk EPDM w kolorze ceglastym

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni o gr. 13-14 mm:

Warstwa podkładowa 11 mm (SBR)

Warstwa natryskowa EPDM 2-3 mm w kolorze ceglastym

Należy zaznaczyć, aby nawierzchnia posiadała:

Certyfikat IAAF

Atest higieniczny PZH

Inne niezbędne atesty i certyfikaty

**Pytanie 2:**

Proszę o sprecyzowanie jaki rodzaj nawierzchni poliuretanowej ma zostać wbudowany na bieżniach oraz boisku. W projekcie jest podana tylko grubość nawierzchni 16 mm. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie nawierzchni typu Natryskowego gr 13 mm jest to nawierzchnia składająca się z warstwy podkładowej gr. 11 mm ( Granulat SBR + lepiszcze poliuretanowe) oraz warstwy użytkowej gr. 2 mm ( Granulat EPDM fr. 0,5-1,5mm + lepiszcze poliuretanowe).

**Odpowiedź 2:**

Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni o gr. 13-14 mm:

Warstwa podkładowa 11 mm (SBR)

Warstwa natryskowa EPDM 2-3 mm

Należy zaznaczyć aby nawierzchnia posiadała:

Certyfikat IAAF

Atest higieniczny PZH

Inne niezbędne atesty i certyfikaty

**Pozostałe zapisy SWZ pozostają niezmienione. Zmianie nie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu nr 2023/BZP 00160254 z dnia 31.03.2023r.**