



- przewody odprowadzające do uziemienia prowadzić w rurze RL28 niepalnej w warstwie ocieplenia budynku
- wykonać uzim fundamentowy i otokowy
- złącza kontrolne instalować w typowej skrzynce probierczej
- na kominach wykonać zwody pionowe
- na dachu zwód poziomy montować na uchwytych dystansowych mocowanych do blachy

"DOM-BUD" Suwałki				
OBIEKT:	Budynek mieszkalny wielorodzinny	BRANŻA:	ELEKTRYKA	NR RYS.:
ADRES:	Zyrdów, ul. Parkingowa 9 - dz. Nr ew. 8066/9, 8066/1, 8066/2, 2812/2	STADIUM:	PB	6
BRANŻA:	PROJEKTANT:	NR UPR.:	DATA:	PODPIS:
ARCHITEKTURA:	techn. Wiesław Baluta	SUW 8690	20.07.2016	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Paweł Szymczyk	PJM0133/PW/OE/08	20.07.2016	