



Powierzchnia całkowita		LEGENDA
Kond.	Powierzchnia	
Poziom -1	422,42	
Poziom 0		
	428,19	
Poziom +1	428,19	BUDYNEK KLASY "C" OZNACZENIE GRAFICZNE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTÓW
Poziom +2	428,19	
	1 706,99 m²	

- brak wymagań
- EI15
- R15
- RE15
- EI30
- R30
- REI30
- EI60
- R60
- REI60
- E120
- R120
- REI120
- Hp25+G6kg

szafka hydrantowa  
z miejscem na gaśnicę
- EWAK

wyście ewakuacyjne
- dojścia
- ~

oddymianie

Uwaga.  
Wykonawca, w kwestiach nie ujętych na rysunkach schematów  
pożarowych, zobowiązany jest do przestrzegania  
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków  
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich  
usuwanie. Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe.

A ) Elementy podtrzymujące strop oddzielenia  
przeciwpożarowego nie mogą mieć mniejszej odporności  
ogniowej niż klasa stropu ze względu na nośność R.

B) Jeżeli ściana oddzielenia przeciwpożarowego jest  
wznoszona na stropie to strop nie może mieć klasy  
odporności ogniowej mniejszej niż klasa ściany ze względu  
na nośność R.

TBİARCHITEKCI

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY  
SPOŁECZNEJ W RUMI WRAZ Z NIEZBĘDNYM UZBROJENIEM I  
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ ARANŻACJĄ I WYPOSAŻENIEM  
WNĘTRZ

ADRES:

ul. Ślusarska 2, Rumia

NWESTOR:

Gmina Miejska Rumia  
Ul. Sobieskiego 7  
84-230 Rumia

PODPIS:

PROJEKTANT:  
mgr inż. arch. MAGDALENA BRZEZIŃSKA  
uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej  
upr. nr 03/POOKK/IV/2014

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:  
inż. arch. JULIA MARKOWSKA  
inż. arch. DOMINIKA SIERADOCHA

PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY:  
mgr inż. arch. JOANNA ZYGMUNTOWICZ  
uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej  
upr. nr 596/POOKK/IV/2013

ZAKRES OPRACOWANIA:

Schematy ppoż.

NAZWA RYSUNKU:  
Przekrój B-B Schemat  
P.POŻ

NR RYSUNKU:  
A\_BB.PPOŻ

DATA OPRACOWANIA / SPRAWDZENIA:  
30.06.2023

SKALA:  
1:100, 1:1