



1

Jedn zewnętrzne systemu klimatyzacji serwerowni nr 2.14

Moc chł. 5.0 kW

Moc el. 1.5 kW

Zasilanie 230V

wymiary:

Długość: 880 mm

Szerokość: 333 mm

Wysokość z podstawą: 650 mm

Masa operacyjna: 40 kg

Jedn zewnętrzne systemu klimatyzacji serwerowni nr 1.14

Moc chł. 5.0 kW

Moc el. 1.5 kW

Zasilanie 230V

wymiary:

Długość: 880 mm²

Szerokość: 333 mm

Wysokość z podstawą: 650 mm

Masa operacyjna: 40 kg

TbI_ARCHITEKCI

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ W RUMI WRAZ Z NIEZBĘDNYM UZBROJENIEM
I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ ARANŻACJĄ
I WYPOSAŻENIEM WNĘTRZ

ADRES:

ul. Ślusarska 2 Rumia

INWESTOR:

3 Gmina Miejska Rumia ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia

PROJEKT WYKONAWCZY

4
BRANŽY SANITARNEJ

<p>PODPIS:</p>		<p>PROJEKTANT</p> <p>mgr inż. SŁAWOMIR BRZEZIŃSKI</p> <p>uprawnienia budowlane do</p> <p>projektowania bez ograniczeń w</p> <p>specjalności inst. upr. nr</p> <p>PDK/0026/POOS/09</p>
<p>_____</p>		<p>ZESPÓŁ PROJEKTOWY</p>

PODPIS:	SPRAWDZAJĄCY: inż. HIERONIM BRZEZIŃSKI uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inst. upr. nr 4/TBG/93
---------	--

NAZWA RYSUNKU:

Instalacja wentylacji. Rzut dachu

	NR RYSUNKU:
	S.0.10

DATA OPRACOWANIA / SPRAWDZENIA:	SKALA:
30.06.2023	1:100